



Warszawa, dnia 2 października 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: **„Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – Część nr 1- 8**

znak post.: ZZ.2131.355.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S]

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
oraz
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Szanowni Państwo,

I. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 7 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej zapytania Wykonawcy dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział II, ustęp 8 pkt. 8.1

Czy istnieje możliwość doprecyzowania przez Zamawiającego wszystkich czynności jakie Zamawiający przewidział w opisie Usługi zdalnych rąk ?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający w ramach Usługi zdalnych rąk przewiduje wykonywanie podstawowych czynności związanych z fizyczną obsługą Urządzeń i Szaf, zgodnie z opisem w Rozdziale II, pkt. 8.1. Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej - SOPZ).

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział II, ustęp 8 pkt. 8.2

Czy Zamawiający może wskazać czasy reakcji dla Usługi zdalnych rąk określone w „...ust.4 pkt 5.”.

W załączniku nr 3 w Rozdziale III ustęp 7 pkt 7.1 i 7.2 zostały podane parametry SLA dla tej usługi.

Odpowiedź nr 6:

Czasy reakcji dla Usługi zdalnych rąk zostały określone w Załączniku nr 3 w Rozdziale III ust. 7 pkt. 7.1 i 7.2. Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 20.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 1. Słowniczek

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział III, ustęp 1

Prosimy o potwierdzenie, że Awarię nie zostaną uznane ograniczenia możliwości świadczenia przez Zamawiającego usług dotyczących OSE wynikające z usług podmiotów trzecich, świadczących usługi w Centrum Przetwarzania Danych na rzecz OSE.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedstawioną w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 1. Słowniczek definicją Awarii jest każda przerwa w realizacji Usługi kolokacji, uniemożliwiająca korzystanie przez Zamawiającego z Usługi i/lub skutkująca brakiem możliwości lub ograniczeniem możliwości świadczenia przez Zamawiającego usług dotyczących OSE.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział III, ustęp 2

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 6. Awarie Wykonawca wnosi o rozszerzenie procedury zgłaszania Awarii, o możliwość weryfikacji przez Wykonawcę poprawności klasyfikacji zdarzenia jako Awaria.

Naszym zdaniem, skuteczne usunięcie awarii wymaga wprowadzenia do procedury „Czasu na reakcję”, która pozwoli Wykonawcy w drodze konsultacji z Zamawiającym wykluczyć zdarzenia, które potwierdzą powstanie Awarii po stronie Wykonawcy lub/i wykluczą przyczynę Awarii powstałą po stronie Zamawiającego lub/i Operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługi w Centrum Przetwarzania Danych na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie procedury zgłaszania Awarii, o możliwość weryfikacji przez Wykonawcę poprawności klasyfikacji zdarzenia jako Awaria. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że Wykonawca ma w obecnym brzmieniu zapisów prawo do zakwestionowania zasadności zgłoszenia, które nie jest Awarią.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział III, ustęp 7.2.

Prosimy o dokładne określenie w jakich okolicznościach Zamawiający zastosuje realizację Usługi Zdalnych Rąk zgłaszane w trybie awaryjnym.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie zamawiał Usługę zdalnych rąk w trybie awaryjnym w trakcie diagnozowania awarii Urządzeń, diagnozowania awarii połączeń kablowych lub w innych uzasadnionych przypadkach, czyli takich gdy Usługa zdalnych rąk jest niezbędna do rozwiązania awarii w Urządzeniach Zamawiającego. Wiedząc przy tym, że awarie w Urządzeniach Zamawiającego nie będą występowały często, należy zakładać, że usługa Zdalnych rąk zamawiana w trybie awaryjnym nie będzie również zamawiana często.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 7a. Ubezpieczenie Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności dotyczącej świadczenia objętych przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 10.000 000.00 zł dla lokalizacji Białystok, Bydgoszcz/Toruń, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Wrocław.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający zmienia zapisy § 7a Wzoru umowy.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 21.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuszcza kolokację w sześciu Szafach o wymiarach minimalnych : wysokość 42RU, szerokość i głębokość 800x1000.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt.1.2 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ wysokość Szaf powinna wynosić co najmniej 45RU.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 13

Zamawiający w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 13 przedstawił warunki świadczenia usług z zastrzeżeniem kar umownych w przypadku niedotrzymania warunków opisanych w ww. paragrafie.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kar umownych przedstawionych w paragrafie 13 o 50% (z każdego proponowanego rodzaju kary umownej).

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający zmienia wysokości kar opisanych w § 13 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 13:

Jesteśmy na etapie budowy największego Centrum Kolokacyjnego w Rzeszowie i województwie podkarpackim na potrzeby realizowanego projektu POPC. Jego realizacja zakończy się do 30.06.2019. Spełni ono wszystkie kryteria podane przez Państwa w przedmiotowym zapytaniu ofertowym i jesteśmy jak najbardziej zainteresowani złożeniem oferty

Pytanie: czy na etapie składania oferty, Centrum Kolokacyjne musi istnieć czy wystarczy nasza deklaracja, że na dzień uruchomienia przedmiotu zamówienia wszystko będzie gotowe.

Realizacja Państwa zamówienia byłaby doskonałym uzupełnieniem realizowanej przez nas inwestycji.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający oczekuje złożenia ofert w postępowaniu, a następnie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie przesłanego z 2 miesięcznym wyprzedzeniem zamówienia, zgodnie z szacowanym harmonogramem uruchomień, zamieszczonym w Zapytaniu ofertowym, który na etapie realizacji może podlegać wydłużeniu. W szczególności terminy dostępności powierzchni kolokacyjnych oferowanych w ramach poszczególnych Części Zapytania ofertowego są szacunkami Zamawiającego i mogą ulegać przesunięciu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przedmiotu zamówienia

zgodnego z treścią Zapytania ofertowego, w terminie wynikającym z przesłanego zamówienia. Za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z zapisów Zapytania ofertowego oraz zamówienia szczegółowego Zamawiającego, przewidziane są kary umowne.

Pytanie nr 14:

Analizuję treść Państwa zapytania ofertowego i chciałbym zapytać czy wartość współczynnika zastosowanego w formularzu cenowym w polu H30 wynoszącego 0,6 wynika z planowanego niższego zużycia energii elektrycznej?

$=(10*\$F\$25+20*\$F\$26+25*\$F\$27)*\$G\$28*24*30*\$F\$30*0,6$				
D	E	F	G	

Odpowiedź nr 14:

Współczynnik o wartości 0,6 wynika z zakładanego przez Zamawiającego niższego średniodobowego zużycia energii elektrycznej, w stosunku do podawanych wartości zapotrzebowania dla każdej z Szaf Ze względu na specyfikę pracy szkoły Zamawiający szacuje godziny największego ruchu w godzinach 8-16, co przełoży się na większe zużycie prądu w tym czasie. Natomiast przez pozostałą część doby Zamawiający spodziewa się dużo niższego obciążenia ruchem, co przełoży się na mniejsze zużycie prądu.

Pytanie nr 15:

Prosimy o doprecyzowanie albo potwierdzenie zapotrzebowania w kW jakie NASK zawarł w zapytaniu (20 i 25kW na szafę to bardzo niestandardowe wartości), stąd prośba o ew. podanie ilości i rodzaju sprzętu jaki będzie instalowany w szafach lub wartości mocy znamionowych sprzętu jaki zostanie w szafach zainstalowany; tu może okazać się konieczna instalacja indywidualnego chłodzenia dla tego wolumenu mocy na szafę.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie przedstawi informacji o dokładnej ilości i rodzaju sprzętu przewidywanego do kolokowania. Szacowane wartości mocy nie są wartościami znamionowymi urządzeń, ale wartościami wynikającymi z faktycznego poboru mocy przez analogiczne urządzenia, jak są planowane do użycia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 16:

Zamówienie na zasilanie 1 czy 3 fazowe ?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający zakłada stosowanie odbiorników energii elektrycznej 1 fazowych.

Pytanie nr 17:

Okablowanie dla każdej z szaf – prośba o podanie ilości połączeń miedzianych i światłowodowych z każdej szafy do miejsca styku z szafą operatorów obcych w Obiekcie.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną szczegółowymi informacjami o ilościach kabli miedzianych oraz światłowodowych, użycie których będzie konieczne w Centrum Przetwarzania Danych do połączenia z infrastrukturą operatorów obcych. Ilości kabli muszą być wystarczające do budowy infrastruktury sieciowej OSE. Zamawiający planuje doprowadzić do każdego węzła regionalnego (Bydgoszcz/Toruń, Białystok, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Wrocław) po dwie grupy łączy szkieletowych (n x 10GE lub 100G) oraz do 10 punktów styku z dostawcami łączy dostępowych do szkół, co można przełożyć na około 10 kabli światłowodowych o profilu 6j kończonych w Szafie.

Węzły centralne (Poznań, Katowice) będą agregowały łącza z około 8 w/w węzłów regionalnych każdy, do 10 styków z dostawcami łączy dostępowych do szkół, oraz punkty styku z operatorami tranzytu IP, co można przełożyć na około 20 kabli światłowodowych o profilu 6j zakończonych w Szafie.

Na podstawie powyższych informacji Wykonawca powinien przyjąć założenia ilości połączeń miedzianych i światłowodowych doprowadzanych do Szaf w Centrum Przetwarzania Danych.

Pytanie nr 18:

Dla zapisu jak w dalszej części tego punktu – w jaki sposób Klient oczekuje realizację tego wymagania? (to sprzęt aktywny Klienta, którego kondycja, gwarancja, obsługa, instalacja i utrzymanie jest w kompetencji Klienta) *13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach w pracy urządzeń Zamawiającego*

Odpowiedź nr 18.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach w pracy urządzeń Zamawiającego w zakresie, w jakim Wykonawca powinien posiadać na ten temat wiedzę wynikającą z realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków związanych z kontrolą urządzeń Zamawiającego. Zamawiający powinien powiadamiać Zamawiającego o nieprawidłowościach, wiedzę o których powziął w ramach standardowych procedur utrzymaniowych Centrum Przetwarzania Danych. W szczególnym przypadku może to dotyczyć zasilania bądź wpływu na urządzenia innych podmiotów, zlokalizowane w Centrum Przetwarzania Danych.

Pytanie nr 19:

Podobnie informowanie o nieautoryzowanych próbach dostępu do szaf Klienta – prośba o jasne wytyczne.

Odpowiedź nr 19:

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o nieautoryzowanych próbach dostępu do Szaf Zamawiającego, w zakresie, w jakim Wykonawca powinien posiadać na ten temat wiedzę wynikającą z realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie, np. w § 2 ust. 3 ppkt. c) Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków związanych z kontrolą urządzeń Zamawiającego. Zamawiający powinien powiadamiać Zamawiającego o nieautoryzowanych próbach dostępu do Szaf, wiedzę o których powziął w ramach standardowych procedur utrzymaniowych obowiązujących w Centrum Przetwarzania Danych.

Pytanie nr 20.

Prosimy o informację ile listew zasilających i jakiego rodzaju ma przygotować dla każdej szafy. Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w odniesieniu do listew, to prosimy o ich podanie.

Odpowiedź nr 20:

Listwy dystrybucji zasilania 19", typu uni-schuko. Możliwość montażu w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Szczegóły dotyczące ilości listew i sposobu montażu zostaną określone na etapie aranżacji Szaf.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 35.

Pytanie nr 21:

Prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganej aranżacji okablowania oraz o wyposażenie, które ma zapewnić aby możliwa była instalacja Urządzeń Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi:

1.8. Wykonawca zapewni aranżację okablowania elektrycznego w Szafie, co zostanie pomiędzy Stronami uzgodnione na etapie akceptacji planu rozmieszczenia Szaf.

1.9. Szafy muszą być przygotowane tak, aby była możliwość instalacji Urządzeń Zamawiającego, bez dodatkowego doposażania.

Odpowiedź nr 21.

Zamawiający nie może uszczegółwić aranżacji Szaf na etapie Zapytania ofertowego. Zgodnie z § 5 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy aranżacja Szaf jest wykonywana po przekazaniu Zamówienia na realizację Usługi kolokacji.

Pytanie nr 22.

Prosimy o podanie szacunkowej ilości wymaganych łącz światłowodowych i miedzianych pomiędzy Szafami Zamawiającego.

Brak tej informacji utrudnia Wykonawcy poprawne oszacowania kosztów związanych z przygotowaniem oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną szczegółowymi informacjami o ilościach kabli miedzianych oraz światłowodowych, użycie których będzie konieczne do realizacji połączeń pomiędzy Szafami.

Zobacz odpowiedź na pytanie nr 17.

Pytanie nr 23:

Pytania dotyczące wzoru umowy:

Par 3 ust. 1 - Istotą umowy zawartej na czas oznaczony jest jej obowiązywanie na warunkach i do upływu terminu na jaki została zawarta. Możliwość rozwiązania takiej umowy kłóci się z naturą tego stosunku zobowiązaniowego. Postanowienia Par 3 ust. 1 są sprzeczne z zasadą trwałości umowy zawartej na czas określony, która stanowi podstawę do oszacowania ceny za świadczone usługi i gwarancji zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów. Oferta składana w przetargu jest indywidualnie kalkulowana i uwzględnia specjalne obniżone ceny, przy założeniu świadczenia usług przy wskazanym wolumenie, na określonych warunkach przez określony czas. Wykonawca nie

powinien ponosić negatywnych konsekwencji dowolnego skracania okresu obowiązywania Umowy.
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie powyższego zapisu?

Odpowiedź nr 23:

Przedmiotowy zapis nie stanowi o uprawnieniu Stron do zmieniania warunków umowy. W ocenie Zamawiającego trwałość stosunku umownego jest zagwarantowana okresem odpowiednio długim dla racjonalnego planowania, także w zakresie ewentualnych kosztów, a potencjalne uprawnienie Zamawiającego nie stanowi oświadczenia o jego realizacji. Intencją Zamawiającego jest co do zasady korzystanie z Usługi przez okres 10 lat. Zamawiający uwzględnia w szczególności to, że zakończenie Umowy przed tym terminem mogłoby oznaczać konieczność przeniesienia przez Zamawiającego kolokowanego sprzętu wraz z zapewnieniem ciągłości działania usług Zamawiającego, co mogłoby wiązać się z wysokimi kosztami po stronie Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 24:

Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, że zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Dodatkowo prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, że Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaze, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(...)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się.” Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.

Odpowiedź nr 24:

W sytuacjach wymagających odpowiedniego wyjaśnienia, Zamawiający może kontaktować się w tym celu z Wykonawcą, przed podjęciem kroków formalnych. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że charakter zdarzeń, z których wystąpieniem związane są kary umowne, czyni „usunięcie uchybień w wykonaniu umowy” działaniem, które powinno zostać podjęte niezwłocznie, ale które samo w sobie nie zrekompensuje skutków już zaistniałych.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 25:

Wykonawca zwraca się o ograniczenie odpowiedzialności określonej w ust. 14 do wysokości szkody rzeczywistej. Szkody z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) są i tak rzadko dochodzone w praktyce sądowej jako niezwykle trudne do określenia i udowodnienia. Jednocześnie fakt, że Wykonawcy muszą wziąć ich ryzyko pod uwagę, naraża Zamawiającego na podwyższenie kosztów oferty.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 26:

Umowa nie przewiduje ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości kar umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę. Tym samym, nie można wykluczyć sytuacji, w której kara umowna zostanie naliczona w wysokości większej niż wartość kontraktu. Prosimy więc o dodanie zapisu uwzględniającego wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający wyjaśnia, że § 13 ust 18 wprowadza stosowne ograniczenie wysokości kar umownych w oparciu o wysokość Miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje o zmianach wysokości kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 27:

Kary przewidziane w Umowie są rażąco wysokie. Tym samym tracą charakter surogatu odszkodowania i prowadzą do nie uzasadnionego wzbogacania wierzyciela. Prowadzenie postępowania w oparciu o ustawę pzp nie może jednocześnie powodować konfliktu z innymi obowiązującymi ustawami. Poza tym nałożone na wykonawcę rażąco wysokie kary należy uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wnosimy więc o stosowną modyfikację treści Umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar o %

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający zmienia wysokości kar opisanych w § 13 Wzoru umowy.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 28:

Par 17 ust 5 - Zapis umożliwiający Zamawiającemu rozwiązanie Umowy w przypadku „utracenia płynności finansowej” jest nadużyciem. Sankcją w postaci rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, może być obarczone jedynie rzeczywiste zajęcie całego majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym. Inaczej obecna regulacja prowadzić będzie do nadużyć i stanie się przesłanką do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, pomimo, iż w rzeczywistości „utracenie płynności finansowej” (której i tak zamawiający nie ma jak obiektywnie ocenić) nie powoduje żadnego zagrożenia interesów Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację treści zapisu?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 29:

Par 17 ust. 7 - Istotą umowy zawartej na czas oznaczony jest jej obowiązywanie na warunkach i do upływu terminu na jaki została zawarta. Możliwość rozwiązania takiej umowy kłóci się z naturą tego stosunku zobowiązaniowego. Postanowienia Par 17 ust. 7 są sprzeczne z zasadą trwałości umowy

zawartej na czas określony, która stanowi podstawę do oszacowania ceny za świadczone usługi i gwarancji zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów. Oferta składana w przetargu jest indywidualnie kalkulowana i uwzględnia specjalne obniżone ceny, przy założeniu świadczenia usług przy wskazanym wolumenie, na określonych warunkach przez określony czas. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zmian w finansowaniu działalności Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie powyższego zapisu?

Odpowiedź nr 29.

Przedmiotowy zapis nie stanowi o uprawnieniu Stron do zmieniania warunków umowy. W ocenie Zamawiającego trwałość stosunku umownego jest zagwarantowana okresem odpowiednio długim dla racjonalnego planowania, także w zakresie ewentualnych kosztów, a potencjalne uprawnienie Zamawiającego nie stanowi oświadczenia o jego realizacji. Intencją Zamawiającego jest co do zasady korzystanie z Usługi przez okres 10 lat. Zamawiający uwzględnia w szczególności to, że zakończenie Umowy przed tym terminem mogłoby oznaczać konieczność przeniesienia przez Zamawiającego kolokowanego sprzętu wraz z zapewnieniem ciągłości działania usług Zamawiającego, co mogłoby wiązać się z wysokimi kosztami po stronie Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 30:

§ 6.

Awarie

Zgłoszenia Awarii następować będą za pośrednictwem, telefonu (nr..... ..) faksu (nr) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: ...), lub narzędzia informatycznego Zamawiającego, do którego Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp – brak możliwości pracy na systemach Klientkich, prosimy o usunięcie niniejszego zapisu.

Odpowiedź nr 30.

Zamawiający zmienia zapisy § 6 Wzoru umowy - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 24.

Pytanie nr 31:

Prace Planowe- brak zapisu mówiącego o tym, że czas ewentualnej niedostępności spowodowany Pracami Planowymi nie może być brany pod uwagę przy rozliczaniu miesięcznej dostępności usługi- prosimy o dodanie takiego zapisu.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający zmienia zapisy poprzez wprowadzenie § 6a. Konserwacja do Wzoru Umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 25.

Pytanie nr 32:

Brak zapisu uwzględniającego Okno Serwisowe- prosimy o dodanie zapisu

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie Prac planowych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 25.

Pytanie nr 33.

III. Gwarancja jakości świadczonych usług (SLA)

7) Usługa zdalnych rąk będzie realizowana zgodnie z następującymi parametrami:

7.1 Zgłoszenie standardowe, czas reakcji 2h od zgłoszenia przez Zamawiającego, maksymalny czas wykonania 2h od czasu reakcji – zapytanie standardowe 4h w 7/24/365 to krótko, czy może tylko w godzinach pracy? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający zmieni zapisy zawarte w Rozdziale III ust. 7.1.- Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 36.

Pytanie nr 34:

Pozycja. II. 1.1.5. Wykonawca zapewni przestrzeń serwisową i komunikacyjną nie mniejszą niż 1 m z każdej strony ciągu Szaf.

Pytanie: Szafy będą stały pomiędzy urządzeniami chłodzącymi LCP. Czy wystarczy przestrzeń 1m przed i za szafą? Czy powinna być również na szczytach?

Odpowiedź nr 34:

W rozumieniu Rozdziału II pkt .1.5 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego dostępu do wszystkich Urządzeń kolokowanych w Szafie. Jeśli instalacja urządzeń chłodniczych LCP nie zaburzy tego dostępu, to wystarczająca jest przestrzeń przed i za Szafą

Pytanie nr 35:

Pozycja. II. 1.1.7. Zamawiający dopuszcza odgródenie wymaganych Szaf od pozostałej części współdzielonego pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych w formie boksu/klatki.

Pytanie: Czy jest to obligatoryjne jeżeli w komorze serwerowej znajdują się szafy innych klientów?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający dopuszcza możliwość wygrodzenia dedykowanych dla Zamawiającego Szaf w formie boksu/klatki, ale nie jest to wymaganie obligatoryjne.

Pytanie nr 36:

Pozycja: II.2.2.4. Wykonawca zapewni zasilanie Szaf z gwarantowaną niezawodnością 2N z zastosowaniem agregatów prądotwórczych wraz infrastrukturą umożliwiającą bezprzerwowe przełączenie zasilania.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zasilanie szaf z gwarantowaną niezawodnością N+1, przy zachowaniu poziomu dostępności 99,99% w skali miesiąca na dwóch liniach łącznie? Czy system

zasilania powinien posiadać niezawodność 2N we wszystkich jego elementach agregaty, UPS-y, linie zasilające szaf?

Odpowiedź nr 36:

System zasilania powinien posiadać niezawodność 2N we wszystkich jego elementach.

Pytanie nr 37:

Pozycja. II 5.5.5. Wykonawca będzie wykonywał, na zlecenie Zamawiającego, w obrębie Centrum Przetwarzania Danych dowolne ilości łączy światłowodowych i miedzianych pomiędzy Szafami, a infrastrukturą Zamawiającego lub infrastrukturą Centrum Przetwarzania Danych użytą przez Zamawiającego w ramach Usługi.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie zlecał przedmiotowe prace w ramach dodatkowych zamówień i dodatkowego rozliczenia? Jeżeli Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotowych prac w cenie usługi, to prosimy o podanie zakresu rzeczowego planowanych pracy celem możliwości wyceny. Z uwagi na brak wiedzy na temat planowanych ilości łączy, trudno taką usługę wycenić.

Odpowiedź nr 37:

Zgodnie z zapisem § 12 ust. 2 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy i opisanych w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności koszty łączy, połączeń pomiędzy dowolnymi Szafami, oraz Szafami a szafami operatorów świadczących usługi na rzecz sieci OSE w danym Centrum Przetwarzania Danych, chłodzenia, oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem Usług, za wyjątkiem opłaty za energię elektryczną...” W chwili obecnej Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji na temat zakresu rzeczowego planowanych prac oraz ilości łączy. Zobacz odpowiedź na pytanie nr 17.

Pytanie nr 38:

Pozycja: II.8.8.4 Wykonawca będzie świadczył w uzasadnionych przypadkach usługę asysty, bez ograniczeń w czasie i ilości, realizowaną w trybie 24/7/365, przy każdym rodzaju prac wykonywanych w Centrum Przetwarzania Danych przez Zamawiającego lub podmiotom przez niego wskazanym.

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie zakresu usługi asysty. Czy asysta dotyczy także załadunku i rozładunku, instalacji, inne oczekiwane działania, jakie?

Odpowiedź nr 38:

Intencją Zamawiającego jest prawo do nieograniczonej ilości wejść i wyjść do Centrum Przetwarzania Danych, nieograniczonej czasowo i ilościowo możliwości instalacji urządzeń, w tym załadunku i rozładunku, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale II pkt. 8.4 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć pełnego katalogu sytuacji, w których asysta będzie konieczna.

Zamawiający nie zmienia zapisów Zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie nr 39:

Zamawiający oczekuje w formularzu ofertowym informacji nt. ceny energii za 1kWh, gdzie następuje przeliczenie na okres 10 lat

Pytanie: Energia elektryczna stanowi jedną z kluczowych pozycji kosztowych projektu. Czy zamawiający przewiduje możliwość aktualizacji cen energii elektrycznej w okresie trwania umowy? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i z jaką częstotliwością?

Odpowiedź nr 39:

1. Zgodnie: zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 i 2 Zapytania Ofertowego Cena oferty brutto wskazana w pkt 3 Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Łączna cena oferty brutto określona w Formularzu „Oferta”, nie stanowi wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, lecz służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu i dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Przeliczenie na okres 10 lat następuje w celu wyliczenia wartości oferty brutto niezbędnej do dokonania porównania ofert.
3. Zamawiający przewiduje możliwość aktualizacji cen energii elektrycznej na zasadach określonych w § 12 ust. 3 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy

Pytanie nr 40:

Czy w przypadku zmiany stawki podatku Vat w przyszłości, Zamawiający zakłada aneksowanie umowy? Czy zamawiający dopuszcza zmianę, aby kryterium wyboru oferty była cena netto oferty?

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 16 ust. 9 pkt a) dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności - stawki podatku VAT. Mając na uwadze powyższe Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów dotyczących kryteriów wyboru oferty.

Pytanie nr 41:

Zamawiający w Załączniku nr 2 „Formularza ofertowy”, w Części nr 2 wskazał jedynie miasto Bydgoszcz, bez podania miasta Torunia.

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnował z otrzymania ofert z miasta Torunia? Jeżeli tak proszę o podanie przyczyny, mając na uwadze możliwość zachowania konkurencyjności potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie zrezygnował z otrzymania ofert na świadczenie Usług w Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowanych w obrębie miasta Toruń. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego w tym zakresie.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 25.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający w części IX punkcie 5 Zapytania ofertowego celowo pozostawił odwołanie do prowadzenia wizji lokalnej i kontroli technicznej? Jeśli tak, czy Zamawiający może wyjaśnić, w jakim trybie i w jakim celu działania te mają być prowadzone? Jeśli nie, czy Zamawiający może skorygować zaistniałą omyłkę?

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Rozdziału X ust. 5 Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 26.

Pytanie nr 43:

Czy w przypadku wygrania przez Wykonawcę Zamówienia w odniesieniu do więcej niż jednej części, Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów w odniesieniu do poszczególnych Centrów Przetwarzania Danych? W przeciwnym razie problematyczne może być ustalenie wartości bazujących na wynagrodzeniu za świadczenie usług.

Odpowiedź nr 43:

W przypadku wyboru danego Wykonawcy w odniesieniu do więcej niż jednej części postępowania, Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów dla każdej części postępowania.

Pytanie nr 44.

Jak Zamawiający planuje liczyć okres obowiązywania umowy, wskazany w § 3 ust. 1 umowy w przypadku, gdyby szafy w danym Centrum Przetwarzania Danych oddawane były w odrębnych terminach? W takim wypadku w odrębnych terminach podpisywane mogą być Protokoły przekazania Usługi, od których liczony jest bieg 10-letniego terminu.

Odpowiedź nr 44.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy, w przypadku rozszerzenia Usługi kolokacji o dodatkowe Szafy, okres obowiązywania Umowy dla tych Szaf ulega zakończeniu wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy wobec początkowej ilości Szaf, których Umowa dotyczy. Zamawiający nie przewiduje podpisywania odrębnych Protokołów przekazania Usługi dla poszczególnych Szaf, przekazywanych w ramach podstawowych ilości Szaf wskazanych w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego – SOPZ i Załączniku nr 1 do Umowy Rozdział I ust. 2 Tabela 1.

Pytanie nr 45.

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień § 7 ust. 11 oraz § 12 ust. 9 umowy w taki sposób, by stały się one symetryczne? Wykonawca zwraca uwagę, że nie ma uzasadnienia, by wymóg zgody na zbycie praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczył tylko Wykonawcy.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający nie podziela przedstawionego poglądu Wykonawcy, w szczególności z uwagi na cel, którego dotyczyć mają świadczenia objęte przedmiotem umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 46.

Zamawiający przewidział, że od dnia podpisania protokołu przekazania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń (§ 5 ust. 7 umowy). Wykonawca wiąże to postanowienie z treścią § 7 ust. 18, wedle którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę urządzeń i infrastruktury Zamawiającego lub dedykowanej dla Zamawiającego, a jedyną przesłanką wyłączającą odpowiedzialność Wykonawcy ma być fakt powstania szkody z wyłącznej winy Zamawiającego lub podmiotów trzecich przez niego upoważnionych do dostępu do urządzeń lub infrastruktury. W ocenie Wykonawcy odpowiedzialność ta oparta jest na zbyt rygorystycznych założeniach, bowiem zobowiązaniem Wykonawcy objęte jest zapewnienie szaf kolokacyjnych oraz odpowiednich warunków środowiskowych, tymczasem Zamawiający oczekuje przejście pełnej odpowiedzialności za posadowiony sprzęt. Czy Zamawiający może rozważyć poddanie odpowiedzialności z tego tytułu ogólnemu reżimowi odpowiedzialności odszkodowawczej i oparcie jej na zasadzie winy? Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę, czy Zamawiający może zmienić te postanowienia tak, by wyłączały odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku siły wyższej oraz wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający zwraca uwagę, że zakres świadczeń zapewnianych na podstawie Umowy, a związanych z realizacją Usługi kolokacji, dotyczy nie tylko Szaf, czy warunków środowiskowych, lecz także zapewnienia m.in. bezpieczeństwa fizycznego i kontroli dostępu w Centrum Przetwarzania Danych. Stosowne zapisy dotyczące tzw. „siły wyższej” znajdują się w § 7 ust. 19-20 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzoru umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający może rozważyć zmianę § 7 ust. 15 pkt 2 Umowy znosząc obowiązek Wykonawcy w zakresie odtwarzania utraconych, uszkodzonych lub zmienionych danych? Możliwość realizacji opisanego zobowiązania mają wyłącznie specjalistyczne podmioty z branży informatycznej, do których nie zaliczają się co do zasady przedsiębiorcy telekomunikacyjni. W ocenie Wykonawcy interes Zamawiającego zabezpieczony jest w wystarczający sposób poprzez przyjęte reguły odpowiedzialności i przewidziane kary umowne.

Odpowiedź nr 47.

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 27.

Pytanie nr 48:

§ 11 pkt 4 Wzoru Umowy mówi, że Osoby umieszczone na liście osób uprawnionych do dostępu do miejsca świadczenia Usługi w Centrum Przetwarzania Danych mogą wprowadzać osoby trzecie. Wnosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż dostęp do Centrum Przetwarzania Danych powinny mieć wyłącznie osoby wcześniej zweryfikowane i do tego uprawnione. Wykonawca nie może dopuścić do sytuacji, w której to osoby trzecie posiadają dostęp do udostępnianej przez niego infrastruktury, w szczególności mając na uwadze że Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w stanie czynnym infrastruktury technicznej Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby umieszczenia i zapewnienia

prawidłowego funkcjonowania węzłów telekomunikacyjnych i systemów należących do Zamawiającego, udostępnienia infrastruktury kablowej oraz zapewnienia wymaganych warunków lokalowych i technicznych dla eksploatacji urządzeń Zamawiającego w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wspomniany zapis naraza Wykonawcę na ryzyko nie wywiązania się z nakładanych na niego obowiązków. Czy Zamawiający może zmienić to postanowienie w ten sposób, by dostęp do obiektu miały wyłącznie osoby umieszczone na liście osób upoważnionych, które tym samym Wykonawca ma możliwość zweryfikować?

Odpowiedź nr 48.

Intencją Zamawiającego jest, aby osoby umieszczone na liście, o której mowa powyżej, mogły wprowadzać do Centrum Przetwarzania Danych osoby trzecie. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 28.

Pytanie nr 49:

Zgodnie z treścią § 12 ust. 4 umowy podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony protokół wykonania usługi za miesiąc, w którym usługa była świadczona. Takie sformułowanie przywołanego postanowienia uzależnia de facto od uznania Zamawiającego możliwość i termin wystawienia faktury przez Wykonawcę, co sprzeczne jest z ogólnymi zasadami wykonania zobowiązań. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu comiesięcznego podpisywania protokołów wykonania usługi?

Odpowiedź nr 49:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, konsekwencją czego jest konieczność spełnienia wielu sformalizowanych procedur w tym m.in. protokolarnego potwierdzania należytego wykonania usług, które będą refundowane z budżetu UE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień § 15 umowy na dwustronne? Wykonawca zwraca uwagę, że w toku wykonania Umowy Zamawiający może powziąć informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy, które powinny być chronione przez Zamawiającego na analogicznych zasadach. Ponadto, czy Zamawiający może zrezygnować z zastrzeżenia kary umownej na wypadek naruszenia zobowiązań w zakresie poufności i przyjąć, że szkoda w takiej sytuacji zostanie naprawiona na zasadach ogólnych? Jeśli nie, czy Zamawiający może zmienić tę karę na dwustronną?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 29.

Pytanie nr 51:

W § 17 ust. 1 i 2 umowy Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku określonych naruszeń lub zmian organizacyjnych. Zamawiający nie określa jednak długości okresu wypowiedzenia (Wykonawca zakłada, że zastrzeżony 30 dniowy termin wyznacza jedynie okres, w

którym Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu). Czy Zamawiający może sprecyzować okres wypowiedzenia w tych postanowieniach?

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 52.

Zamawiający w § 17 ust. 3 i 4 umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czym Zamawiający uzasadnia zastosowanie instytucji odstąpienia w odniesieniu do umowy, która tworzy stosunek ciągły pomiędzy stronami? Jaki skutek ma mieć dokonane odstąpienie (ex tunc czy ex nunc)? W przypadku, gdyby odstąpienie miało mieć skutek ex tunc, jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tytułu świadczenia na jego rzecz usług w okresie poprzedzającym odstąpienie?

Odpowiedź nr 52:

Uzasadnienie zastosowania instytucji odstąpienia wskazane zostało w poszczególnych zapisach Wzoru umowy, które odnoszą się do tej kwestii. Kwestia rozliczeń, które byłyby związane z zastosowaniem tej instytucji ze skutkiem ex tunc, uwzględniałaby odpowiedni zakres świadczeń, które zostałyby wykonane prawidłowo.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 53:

W § 17 ust. 6 umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, przewidując jednocześnie w pkt 1 i 2, że wypowiedzenie nastąpi z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego. Postanowienia te są wzajemnie sprzeczne. Czy Zamawiający może je zmodyfikować zastrzegając, że w takich wypadkach rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem przewidzianego okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 54:

Postanowienia § 17 ust. 6 pkt 4 umowy statuują przesłankę rozwiązania umowy analogiczną do przewidzianej w § 17 ust. 4 pkt 4 umowy, określając jednocześnie inny tryb rozwiązania umowy. Czy Zamawiający może ujednoclić tryb rozwiązania umowy w razie utraty tytułu prawnego do lokalu, w którym świadczona jest usługa kolokacji?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie podziela przedstawionego poglądu. Zamawiający zwraca uwagę, że skutki opisane w poszczególnych zapisach mogą wystąpić na różnych etapach realizacji umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 55:

Umowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązania przez Wykonawcę w przypadku naruszenia jej postanowień przez Zamawiającego, w szczególności w razie opóźnień w dokonywaniu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w sytuacji, gdyby Zamawiający zakłócał innym użytkownikom korzystanie z Centrum Przetwarzania Danych czy też w przypadku wprowadzania zmian technicznych, które powodowałyby zaistnienie stanu niezgodnego z umową. Czy Zamawiający może wprowadzić postanowienia, które przewidywałyby taką możliwość?

Odpowiedź nr 55:

Strony nie ograniczają w przedmiotowym zakresie zasad wynikających z przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 56

Zamawiający w § 18 ust. 4 umowy zastrzegł, że w sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień publicznych, podczas gdy przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w trybie Prawa zamówień publicznych. Czy Zamawiający może wyjaśnić tę nieścisłość?

Odpowiedź nr 56:

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 30.

Pytanie nr 57:

Wykonawca poddaje w wątpliwość oczekiwania Zamawiającego co do gwarantowanego zasilania w energię elektryczną (zarówno zasilania Szaf jak i budynku). Doświadczenie Wykonawcy w budowie sieci rozległych oraz instalacji sprzętu telekomunikacyjnego wskazuje, że oczekiwania Zamawiającego co do gwarantowanego zasilania w prowadzonym zapytaniu ofertowym są przeszacowane. Węzły gwarantujące przesył danych, będące częściami sieci telekomunikacyjnych wykazują zapotrzebowanie na energię elektryczną rzędu 3,5 do 5 kW. Również urządzenia agregujące ruch nie wymagają tak dużego zasilania. Potwierdzeniem oczekiwań w zakresie zasilania dla węzłów agregujących przesył danych są wytyczne w zakresie budowy PWR zawarte w oczekiwaniach co do budowy sieci w ramach POPC działanie 1.1. W związku z powyższymi wątpliwościami prosimy o informacje o planowanym wypełnieniu szaf oraz wyjaśnienie dotyczące przeznaczenia budowy sieci. Czy instalowany sprzęt będzie wykorzystywany do transmisji danych pomiędzy lokalizacjami czy (również) do kolekcji danych? W przypadku gdyby sprzęt wykorzystywany byłby do obu celów jak będzie rozkładało się zapotrzebowanie energetyczne na realizację ww. celów? Prosimy o wyjaśnienia w powyższej kwestii.

Odpowiedź nr 57:

Szacunki zapotrzebowania na energię elektryczną zostały przez Zamawiającego przygotowane na podstawie analizy wdrożeń rozwiązań realizujących poszczególne zakresy funkcjonalne OSE. Budowane węzły OSE nie mogą być porównywalne z PWR, realizują inne funkcje w dużo większej skali. Urządzenia instalowane w węzłach OSE będą realizowały funkcję zarówno transmisji danych pomiędzy lokalizacjami, jak również będą przetwarzały dane w celu realizacji przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa, w związku z czym spodziewane jest zwiększone zużycie energii.

Zamawiający zmienił zapotrzebowanie na moc dla Szaf. Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 37.

Pytanie nr 58:

Czy w ocenie Zamawiającego, warunek przewidziany w SOPZ pkt II.5 2 będzie spełniony w przypadku gdy w Centrum przetwarzania Danych będzie dostępna infrastruktura przynajmniej dwóch operatorów świadczonych usługi choćby na łączu wydierżawionym od innych podmiotów? Odnośnie zaś obecności trzech lub czterech operatorów we wskazanych lokalizacjach, to czy wystarczy, że będą to jedynie podmioty mające status przedsiębiorców telekomunikacyjnych (wpisane do rejestru UKE), ale nawet nieprowadzące działalności telekomunikacyjnej?

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający określił wymagania w Rozdziale II ust. 5.2 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ. Zamawiający podkreśla, że istota projektu OSE bazuje na współpracy z operatorami świadczącymi usługi transmisji danych, w związku z czym obecność ich infrastruktury na terenie Centrum Przetwarzania Danych jest tak istotna.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia ustalonego w § 12 projektu umowy? Projekt przewiduje waloryzację jedynie w odniesieniu do ceny energii elektrycznej, podczas gdy w przypadku umów wieloletnich trzeba mieć na uwadze także nieunikniony wzrost kosztów pracy czy podatków i opłat lokalnych.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 12 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 ust. 4 do Zapytania Ofertowego, Wykonawca oświadcza, że „AKCEPTUJE, że ceny jednostkowe zaoferowane w Formularzu cenowy pozostaną niezmiennie podczas realizacji całej umowy. Wykonawca oświadcza, że w ceny jednostkowe wliczył wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapisy § 16 ust. 9 pkt 1 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający może zmniejszyć kary umowne zaproponowane w § 13 wzoru umowy w następujący sposób:

w ust. 1 – do wysokości 100 zł

w ust. 2 – do wysokości 1% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust. 3 – całkowite zniesienie kary ze względu na zastrzeżone kary za niedotrzymanie dostępności usługi

w ust. 4 – całkowite zniesienie kary ze względu na karę określoną w ust 1 lub ewentualnie obniżenie poziomu kary do 100 zł

w ust. 5 – do wysokości 40 zł

w ust. 6 – w wysokości zaprezentowanej w poniższej tabeli:

Procentowy stosunek łącznego czasu dotrzymania Parametrów środowiskowych w okresie rozliczeniowym w stosunku do łącznego czasu świadczenia Usługi.		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 należna jako kara umowna z tytułu niebędącego Awarią niedotrzymania Parametrów środowiskowych
	≥ 99,9%	0%
99,9% >	≥ 99,00%	5%
99,00% >	≥ 98,00%	10%
98,00% >	≥ 97,00%	15%
97,00% >	≥ 96,00%	20%
96,00% >		25%

w ust 7 – w wysokości zaprezentowanej w poniższej tabeli:

Dostępność usług (w okresie rozliczeniowym)		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, należna jako kara umowna z tytułu braku Dostępności usługi w danym miesiącu
	≥ 99,9%	0%
99,9% >	≥ 99,00%	5%
99,00% >	≥ 98,00%	10%
98,00% >	≥ 97,00%	15%
97,00% >	≥ 96,00%	20%
96,00% >		25%

w ust. 9.1 – do wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust 9.2 – do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust. 10 – do wysokości 60 tys. zł

w ust. 11 - do wysokości 60 tys. zł

w ust. 12 – do wysokości 120 tys. zł

w ust. 13 – do wysokości 10 tys. zł

Wykonawca podnosi, że kary umowne zaproponowane we wzorze umowy są raząco wygórowane i powinny zostać znacząco zmniejszone.

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 61:

Czy w przypadku istnienia dwóch niezależnych dróg kablowych doprowadzonych do budynku Centrum Przetwarzania Danych ale jednego wejścia kablowego (dwie drogi zbiegają się w jedno

wejście przed budynkiem) zamawiający uzna warunek przewidziany w rozdziale II punkt 5 pkt 5.1 za spełniony?

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie uzna jednego wejścia kablowego do budynku jako przewidzianego wymogu dwóch niezależnych dróg kablowych.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający może rozszerzyć katalog kar, o których mowa w §13 ust. 18 o kary wskazane w ust. 1 i 8?

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający może zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności zmienić przesłanki naliczania kar umownych określonych w § 13 ust 1, 2, 4, 5, 9, przyjmując a podstawę naliczenia kary zwłokę Wykonawcy, a nie jego opóźnienie.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający może rozważyć usunięcie proponowanego § 13 ust. 14 Umowy? W ocenie Wykonawcy interes Zamawiającego jest wystarczająco zabezpieczony poprzez ustanowienie szeregu kar umownych, a taka klauzula skutkuje powstaniem nieuzasadnionego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 64:

Zapis, o usunięcie którego wnioskuje Wykonawca stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zwraca uwagę, że w takim przypadku na Zamawiającym będzie ciążył obowiązek udowodnienia poniesionej szkody i odpowiedzialności Wykonawcy za jej wyrządzenie.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający może wykreślić § 14 wzoru umowy? Ustanowione zabezpieczenie w kwocie 3% wartości oferty utrzymywane przez cały okres obowiązywania umowy jest nadmiarowe i stanowi znaczne obciążenie dla wykonawcy.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości zabezpieczenia na 2%.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 31.

Pytanie nr 66:

Zamawiający w par. 7a ust. 1 wzoru umowy zobowiązuje Wykonawcę „ do posiadania przez czas nie krótszy niż okres realizacji usługi umowę ubezpieczenia”, Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż praktyką rynkową jest zawieranie polis OC na okres 12 miesięcy, natomiast czas trwania umowy został ustalony na 10 lat przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy po upływie 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu przekazania usługi. Wykonawca gwarantuje zachowanie ciągłości polisy OC w okresie świadczenia usług, jednak wnosi o modyfikację w/w zapisu w taki sposób aby Wykonawcy zobowiązani byli każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wykazać się posiadaniem ważnej i opłaconej polisy OC w przeciągu okresu świadczenia usługi.

Czy Zamawiający zgodzi się dokonać modyfikacji par. 7a ust. 1 wzoru umowy uwzględniając powyższe?

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Zapytania ofertowego.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 21.

Pytanie nr 67.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mogą przedstawić Polise odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelką prowadzoną przez danego Wykonawcę działalność gospodarczą, oraz wszelkie posiadane przez Spółkę rzeczy? Działalność gospodarcza ubezpieczona, zgodnie z treścią takich polis, obejmuje przy tym wszystkie usługi i kontrakty, świadczone w okresie trwania takich polis. Co więcej, obejmują one odpowiedzialność cywilną Spółki, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody na osobie lub na mieniu. Wobec tego, należy przyjąć, że ochrona ubezpieczeniowa, ustalona na podstawie Polisy OC kontraktowego i deliktowego danego Wykonawcy, obejmować będzie możliwie najszerszy (jaki mógł być przejęty) zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez danego Wykonawcę.

Dodać należy, iż ubezpieczenie OC zawiera się w kategorii ubezpieczeń majątkowych i nie ma potrzeby ubezpieczenia wielokrotnego w zakresie odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej z tytułu prowadzenia działalności, bowiem odszkodowania w tego typu ubezpieczeniach, (nawet z kilku polis zawartych u różnych Ubezpieczycieli), nie mogą łącznie przekroczyć wysokości poniesionych szkód. Istota odszkodowań, odnosi się wprost do rekompensaty rzeczywiście poniesionych strat. (art. 824 § 1 k.c.).

Odpowiedź nr 67.

Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy. Intencją Zamawiającego jest, aby zakres ubezpieczenia obejmował co najmniej usługi takie jak objęte przedmiotem Umowy, a umowa (umowy) ubezpieczenia nie musi dotyczyć jedynie przedmiotowej Umowy.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 21.

Pytanie nr 68.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 5 października 2018

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 8 października 2018.

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający dopuszcza by wysokość opłaty za energię elektryczną dla Okresu Rozliczeniowego była równa iloczynowi wartości zużytej energii elektrycznej (w kWh), ceny 1 kWh energii elektrycznej dostarczonej przez dostawcę energetycznego oraz wskazanego w Umowie PUE (ang Power Usage Effectiveness czyli wartość efektywności zużycia energii elektrycznej). W wariancie tym Wykonawca nie nakłada marży na zużytą energię elektryczną, co jest szczególnie istotne przy planowanych znacznych podwyżkach cen energii elektrycznej, które Wykonawca musiałby uwzględnić przy stałej stawce za 1 kWh.

Odpowiedź nr 69.

Zamawiający zwraca uwagę, że kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wartość oferty, wyliczona zgodnie z cenami jednostkowymi za dany typ Szafy i ceną energii elektrycznej za 1 kWh, zgodnie z modelem zawartym w Formularzu cenowym. Zamawiający zwraca również uwagę na istnienie mechanizmu waloryzacji cen energii elektrycznej opisanego we wzorze Umowy. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących waloryzacji.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 32.

Pytanie nr 70:

Wykonawca (wnosi o) modyfikację zakresu odpowiedzialności przewidzianego w § 7 ust. 15 pkt 2 oraz wskazanych w § 13 i § 14 projektu umowy i ustalenie, że Wykonawca jest odpowiedzialny wyłącznie za szkodę rzeczową, z wyłączeniem utraconych korzyści;

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22 oraz nr 27.

Pytanie nr 71:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści § 7a ust. 2 w zakresie w jakim postanowienie to reguluje, że umowy ubezpieczenia mają zapewniać wypłatę odszkodowania „bez ograniczeń”. Wykonawca wskazuje, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w tego typu przypadkach jest każdorazowo ograniczony do sumy gwarancyjnej, która jest wskazana w ust. 1 tego postanowienia.

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zapis modelowo uwzględnia to, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyznacza suma gwarancyjna wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia uwzględniający sumę gwarancyjną wynikającą z zapisów Umowy.

Pytanie nr 72:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie czynności będą dokonywane przy dokonywaniu kontroli opisanej w § 9 projektu umowy, w szczególności czy kontrola będzie również polegała na faktycznym kontrolowaniu pomieszczeń kolokacyjnych przez przedstawicieli Zamawiającego? Zarówno w kontekście przedmiotowych postanowień umowy jak i § 11 projektu umowy Wykonawca wskazuje, że pomieszczenia te objęte są szczególną ochroną i dostęp do nich jest regulowany odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa Wykonawcy. Mając na względzie powyższe wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dostęp do pomieszczeń kolokacyjnych będzie odbywał się na zasadach uregulowanych ww. procedurami Wykonawcy, które mogą zostać inkorporowane do umowy w formie załącznika po wyborze wykonawcy.

Odpowiedź nr 72.

Zamawiający dokonał zmiany w treści Zapytania ofertowego w dniu 7 września 2018, zgodnie z którą zapisy dotyczące kontroli zostały zmienione

Zobacz zmiany nr 7 i 8 do Zapytania ofertowego wprowadzone w dn. 07.09.2018r. oraz zmiana nr 26.

Pytanie nr 73:

§ 12 ust. 4 projektu umowy - czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia?

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 74:

§ 12 ust. 7 projektu umowy - Wykonawca wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy.

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów

Pytanie nr 75:

§ 13 projektu umowy - Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie. Tym samym, ilekroć w projekcie Umowy (projekt umowy § 13, Zamawiający posługuje się terminem „opóźnienie”, Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu „zwłoka”. Opóźnienia są bowiem następstwem także takich okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. zależnych wyłącznie od Zamawiającego lub podmiotu trzeciego), w konsekwencji czego nie powinny one stanowić podstawy odpowiedzialności wykonawcy. W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, co prowadzić będzie do zwiększenia ceny ofertowej.

Odpowiedź nr 75

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 76:

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów wzoru umowy poprzez wykreślenie § 17 ust. 2 projektu umowy ze względu na jego sprzeczność z postanowieniami art. 83 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U.2003.60 535).

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający nie odnajduje aktu prawnego o wskazanym tytule.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 77:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wysokość podłogi 30 cm.

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający określił wysokość podłogi technicznej na nie mniej niż 50 cm.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 78:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści odporność ogniową ścian 60 minut.

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający określił odporność ogniową na nie mniej niż 120 minut.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 79.

- 1) W § 3 ust. 1 załącznika nr 4 do ZO Zamawiający wskazał, że Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy po upływie 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu przekazania Usługi, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, natomiast Wykonawca nie może rozwiązać ani odstąpić od Umowy w czasie jej trwania, poza sytuacjami wskazanymi wprost w treści Umowy. Prosimy,**

aby wskazany zapis został zmieniony w ten sposób, że umożliwi obu stronom Umowy jej wypowiedzenie na takich samych warunkach.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów
Intencją Zamawiającego jest co do zasady korzystanie z Usługi przez okres 10 lat. Zamawiający uwzględnia w szczególności to, że zakończenie Umowy przed tym terminem mogłoby oznaczać konieczność przeniesienia przez Zamawiającego kolokowanego sprzętu wraz z zapewnieniem ciągłości działania usług Zamawiającego, co mogłoby wiązać się z wysokimi kosztami po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 80:

- 2) **Wnosimy o wydłużenie terminów wskazanych w § 5 ust. 4 Wzoru Umowy: dotyczącego opracowania i przekazania planu rozmieszczenia Szaf z 5 Dni roboczych do co najmniej 7 dni roboczych oraz dotyczącego uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego w zakresie planu z 2 Dni roboczych do co najmniej 5 Dni roboczych.**

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający wydłuży wskazane w § 5 ust. 4 Wzoru Umowy terminy odpowiednio do 7 i 5 Dni roboczych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 33.

Pytanie nr 81:

- 3) **Odnośnie § 5 ust. 8. oraz § 7 ust. 5. Wzoru Umowy - czy Zamawiający może określić na potrzeby świadczenia jakich usług będzie zamawiał połączenia kablowe oraz oszacować częstotliwość i ilość zamówień z zastrzeżeniem ich maksymalnej ilości?**

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający będzie zestawiał połączenia kablowe niezbędne do budowy sieci OSE. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na temat ilości połączeń oraz częstotliwości ich zamawiania. **Zobacz odpowiedź na pytanie nr 17**

Pytanie nr 82:

- 4) **Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w § 7 ust. 22 Wzoru Umowy dotyczącego dokonania poprawek dokumentacji z 5 Dni roboczych do co najmniej 7 Dni roboczych.**

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na dokonanie poprawek w terminie do 7 Dni roboczych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 27.

Pytanie nr 83:

- 5) **Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie została ustalona wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, wskazana w §7a ust. 1 Wzoru Umowy.**

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający znacząco zmniejszył wysokość wymaganej sumy gwarancyjnej.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 84

- 6) **Czy zgodnie z §7a ust. 1 Wzoru Umowy Zamawiający wymaga wyłącznie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, związanej z przedmiotem umowy? Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej całą działalność Wykonawcy, jeśli będzie spełniać wymogi określone w §7a ust. 1 Wzoru Umowy? Czy Zamawiający potwierdza, że dla ewentualnych klauzul dodatkowych można wprowadzić limity odpowiedzialności niższe od wymaganej sumy gwarancyjnej?**

Odpowiedź nr 84.

Zobacz odpowiedź na pytanie nr 68. Zamawiający nie potwierdza stanowiska Wykonawcy dotyczącego klauzul dodatkowych.

Pytanie nr 85:

- 7) Czy zgodnie z §7a ust. 2 Wzoru Umowy Zamawiający oczekuje polisy ubezpieczenia nie zawierającej żadnych fransyz redukcyjnych i udziałów własnych?**

Odpowiedź nr 85:

Tak. Zamawiający potwierdza taką interpretację.

Pytanie nr 86:

- 8) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie rocznej umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w §7a ust. 1 Wzoru Umowy, a przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy, tak długo, jak realizowana będzie Usługa.**

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w przedmiotowym zakresie.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 87:

- 9) Czy Zamawiający zamierza dodać w § 8 Wzoru Umowy zapisy dotyczące odpowiedzialności Zamawiającego za szkody wyrządzone przez kolokowany sprzęt lub osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do jego reprezentowania i przebywania w Centrum Przetwarzania Danych? Prosimy o rozważenie dodania takich zapisów.**

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Ponadto Zamawiający informuje, że jego intencją jest posiadanie, od daty udostępnienia Usługi, polisy ubezpieczenia obejmującej odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością.

Pytanie nr 88:

- 10) Prosimy, aby § 11 ust. 4 Wzoru Umowy został uzupełniony o zapis stanowiący, iż osoby wskazane na liście, o której mowa w ust. 3, są zobowiązane do wcześniejszego zgłoszenia osób trzecich, wprowadzanych przez osoby upoważnione do Centrum Przetwarzania Danych.**

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający zmienia zapisy.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 28.

Pytanie nr 89:

- 11) W zakresie § 12 ust. 3 Wzoru Umowy - czy sposób określania wysokości waloryzacji może zostać zmieniony w taki sposób, aby ustalanie nowej stawki za 1 kWh następowało na bieżąco, w oparciu o aktualne umowy zawierane przez Wykonawcę z dostawcami energii? Nowa stawka za 1 kWh winna odzwierciedlać bieżące koszty ponoszone przez Wykonawcę w tym zakresie.**

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający przewiduje waloryzację stawek za energię elektryczną w cyklach rocznych. Dynamika zmian cen na rynku energii elektrycznej zdaniem Zamawiającego nie wymaga częstszego podejmowania działań zmierzających do waloryzacji stawek. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 32.

Pytanie nr 90:

- 12) Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych wskazanych w § 13 Wzoru Umowy:**
- kary za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia Usługi kolokacji lub udostępnienia dodatkowo zamówionej Szafy – z kwoty 500 zł do kwoty przynajmniej 250 zł,
 - kary za rozpoczętą godzinę opóźnienia (z wyłączeniem opóźnień będących następstwem wyłącznego zawinienia Zamawiającego) w dostęпах do Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 – z wysokości 5% wartości Wynagrodzenia miesięcznego brutto należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym opóźnienie wystąpiło do wysokości przynajmniej 2,5%,
 - kary za niedotrzymanie terminu usunięcia Awarii, o którym mowa w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy – z wysokości 1% wartości brutto Wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym Awaria się rozpoczęła, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia w usunięciu Awarii do wysokości przynajmniej 0,5%,
 - kary za rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu, zmianie relacji lub deinstalacji połączeń kablowych, realizowanych, zgodnie z zapisami Umowy, na zlecenie Zamawiającego – z kwoty 500 zł do kwoty przynajmniej 250 zł,
 - kary za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wydaniu warunków technicznych, o których mowa w Umowie – z kwoty 200 zł do kwoty przynajmniej 100 zł.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 91:

13) Wnosimy o zmianę Tabeli 1 i 2 przedstawionych w § 13 Wzoru Umowy w następujący sposób:

Tabela 1

Procentowy stosunek łącznego czasu dotrzymania Parametrów środowiskowych w okresie rozliczeniowym w stosunku do łącznego czasu świadczenia Usługi		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 należna jako kara umowna z tytułu niebędącego Awarią niedotrzymania Parametrów środowiskowych
	≥ 99,50%	0%
99,50% >	≥ 99,00%	10%
99,00% >	≥ 98,00%	20%
98,00% >	≥ 97,00%	25%
97,00% >	≥ 96,00%	35%
96,00% >		40%

Tabela 2

Dostępność usług (w okresie rozliczeniowym)		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, należna jako kara umowna z tytułu braku Dostępności usługi w danym miesiącu
	≥ 99,50%	0%
99,50% >	≥ 99,00%	10%
99,00% >	≥ 98,00%	20%
98,00% >	≥ 97,00%	25%
97,00% >	≥ 96,00%	35%
96,00% >		40%

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.
Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 92:

14) Wnosimy o zmianę w § 13 ust. 9 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowa uregulowana w pkt. 1) zostanie obniżona do wysokości 0,25 % Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie standardowe o każde rozpoczęte 2 godziny, a kara umowna uregulowana w pkt. 2) zostanie obniżona do wysokości 0,5 % Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie awaryjne o każde rozpoczęte 15 minut.

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.
Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 93:

15) Prosimy o zmianę w § 13 ust. 10 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowna zostanie obniżona do wysokości 150.000,00 zł.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 94:

16) Prosimy o zmianę w § 13 ust. 11 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowna zostanie obniżona do wysokości 150.000,00 zł.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 95:

17) Prosimy o zmianę w § 13 ust. 12 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowna zostanie obniżona do wysokości 250.000,00 zł.

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 96:

18) Prosimy o zmianę w § 13 ust. 13 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowna zostanie obniżona do wysokości 25.000,00 zł.

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 22.

Pytanie nr 97:

19) Odnosnie §15 Wzoru Umowy - czy Zamawiający może zmienić zapisy tego paragrafu w taki sposób, żeby obowiązek zachowania poufności był obustronny i dotyczył również informacji o Wykonawcy uzyskanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy?

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 29.

Pytanie nr 98:

20) Prosimy o zmianę w § 15 ust. 9 Wzoru Umowy w taki sposób, że kara umowna zostanie obniżona do wysokości 25.000,00 zł.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie kar umownych.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 29.

Pytanie nr 99:

21) Prosimy o wydłużenie minimalnego terminu na usunięcie naruszeń, wskazanego w § 17 ust. 1 Wzoru Umowy – z 5 dni do co najmniej 7 Dni roboczych.

Odpowiedź nr 99:

Zamawiający zmienia zapisy

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr100:

22) Odnośnie § 17 ust. 2 Wzoru Umowy, jakie sytuacje, według Zamawiającego, obejmuje sformułowanie „jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca wykonanie Umowy”, poza rozpoczęciem procesu likwidacji Wykonawcy, ogłoszeniem jego upadłości oraz złożeniem oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego względem Wykonawcy.

Odpowiedź nr 100:

Wskazanie wyczerpującej listy takich sytuacji nie jest możliwe. Jako przykład można podać chociażby przekształcenia spółek, skutkujące przeniesieniem na inny podmiot zasobów niezbędnych do realizacji umowy, np. własności budynków. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że dla Zamawiającego stabilność stosunku prawnego łączącego strony Umowy jest istotna z punktu widzenia wagi projektu oraz że w przytoczonym zapisie mowa jest wyłącznie o takich zmianach organizacyjnych Wykonawcy, które powodują zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej i jednocześnie utrudniają realizację Usługi, czyli mają istotny i wymierny wpływ na SLA świadczonej Usługi. Zamawiający nie zakłada z góry, aby takie sytuacje miały miejsce, jednakże z punktu widzenia Zamawiającego formalne zapisy zabezpieczające jego interesy są konieczne.

Pytanie nr 101:

24) Prosimy o zmianę § 17 ust. 6 pkt 1 Wzoru Umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy w danym miesiącu świadczenia Usług wystąpiło co najmniej 5 awarii. Ponadto prosimy o wskazanie w treści tego punktu minimalnego okresu wypowiedzenia, który powinien zachować Zamawiający, wynoszącego co najmniej 30 dni.

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 102.

25) Wnosimy o zmianę § 17 ust. 6 pkt 2 Wzoru Umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy w danym miesiącu łączny czas trwania Awarii przekroczy 20 godzin. Ponadto prosimy o wskazanie w treści tego punktu minimalnego okresu wypowiedzenia, który powinien zachować Zamawiający, wynoszącego co najmniej 30 dni.

Odpowiedź nr 102:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 103:

26) Prosimy o zmianę § 17 ust. 6 pkt 3 Wzoru Umowy poprzez wskazanie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 21 dni.

Odpowiedź nr 103:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wskazując termin nie krótszy niż 14 dni.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 23.

Pytanie nr 104:

27) W zakresie Tabeli 1. Wskazanej w Rozdziale I. Załącznika nr 3 do ZO – Szczegółowego opisu przedmioty zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza podział jednej szafy na dwie o mniejszym rozkładzie mocy?

Odpowiedź nr 104:

Zamawiający nie dopuszcza podziału Szafy na dwie mniejsze o mniejszym przydziale mocy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 105:

28) Czy do zakładanej w Rozdziale II. pkt. 1.2. Szczegółowego opisu przedmioty zamówienia wysokości 45 RU wliczane są przełącznice i crossownice (optyczne i miedziane)?

Odpowiedź nr 105:

Zamawiający wymaga stosowania Szaf o wysokości nie mniej niż 45 RU, co oznacza że są wliczone Zamawiający planuje możliwość instalacji paneli połączeniowych, ale jedynie we wskazanych przez Zamawiającego Szafach, zgodnie z uzgodnioną aranżacją Szaf.

Pytanie nr 106:

29) Odnośnie Rozdziału II. pkt 1.3. Szczegółowego opisu przedmioty zamówienia – czy szafy muszą stać jednym rzędzie, czy dopuszczane jest ustawienie dedykowanego kiosku z szafami naprzeciw siebie?

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający nie dopuszcza instalacji Szaf naprzeciw siebie.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 107:

30) Prosimy o doprecyzowanie zapisu z Rozdziału II. pkt 1.7. Szczegółowego opisu przedmioty zamówienia poprzez wskazanie, czy odgródzenie szaf jest wymogiem, czy jedynie opcją?

Odpowiedź nr 107:

Zgodnie z zapisem z Rozdziału II. Pkt 1.7 SOPZ Zamawiający dopuszcza możliwość wygrodzenia swoich Szaf w formie boksu/klatki, ale nie jest to wymaganie obligatoryjne. Zamawiający podtrzyma dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 108:

31) Zgodnie z Rozdziałem II. pkt 1.8. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni aranżację okablowania elektrycznego w Szafie, co zostanie pomiedzy Stronami uzgodnione na etapie akceptacji planu rozmieszczenia Szaf. Jaki jest planowany standard elektryczny (rodzaj listwy, zabezpieczenia, wyjścia etc.)?

Odpowiedź nr 108.

Listwy dystrybucji zasilania 19", typu uni-schuko. Możliwość montażu w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Szczegóły dotyczące ilości listew i sposobu montażu zostaną określone na etapie aranżacji Szaf.

Pytanie nr 109:

32) W Rozdziale II. pkt 1.9. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że szafy muszą być przygotowane tak, aby była możliwość instalacji Urządzeń Zamawiającego, bez dodatkowego doposażania. Jakie wyposażenie zamierza umieścić w szafach Zamawiający? W przypadku sprzętu IT, prosimy o podanie jego mocy i szczegółowej specyfikacji.

Odpowiedź nr 109:

Zamawiający oczekuje gotowości Szaf do montażu Urządzeń, m.in. realizacji aranżacji Szaf zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, właściwej lokalizacji listw zasilających i paneli połączeniowych. Zamawiający nie może uszczegółowić aranżacji Szaf na etapie zapytania ofertowego. Zgodnie z § 5 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy aranżacja Szaf jest wykonywana po przekazaniu Zamówienia na realizację Usługi kolokacji

Pytanie nr 110.

33) W kontekście Rozdziału II. pkt 2.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – jak Zamawiający rozumie niezawodność 2N? Jakiego zakresu dotyczy takie określenie? Jak należy rozumieć określenie „infrastruktura umożliwiająca bezprzerwowe przełączenie zasilania” w kontekście zapisów z Rozdziału II. pkt 2.2 o 2 niezależnych obwodach?

Odpowiedź nr 110:

Zamawiający rozumie „niezawodność 2N” jako układ zasilania w energię elektryczną, obejmujący urządzenia m. in. UPS, SZR, agregaty prądotwórcze, realizowany dla dwóch niezależnych obwodów zasilania w Szafach, umożliwiający pracę Urządzeń zgodnie z wymaganymi parametrami. Określenie „infrastruktura umożliwiająca bezprzerwowe przełączenie zasilania” oznacza zbiór urządzeń umożliwiających przełączenie się na awaryjne źródła zasilania, takie jak agregat, DRUPS, w przypadku awarii podstawowych źródeł zasilania w energię elektryczną.

Pytanie nr 111:

34) W jaki sposób Zamawiający rozumie określenie „Studnia 0” przedstawione w Rozdziale II pkt 5.7. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 111:

Pod określeniem „Studnia 0”, użytym w Rozdziale II pkt 5.7 SOPZ, należy rozumieć najbliższą budynkowi Centrum Przetwarzania Danych studnię kanalizacji teletechnicznej, od której, przez przyłącze, będzie wprowadzany kabel do budynku Wykonawcy na wniosek Zamawiającego.

Pytanie nr 112:

35) W zakresie Rozdziału II. pkt 5.9. oraz pkt. 5.12. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - ile szaf będzie wyposażonych w opisane panele? Czy Zamawiający może uszczegółowić aranżację szaf na etapie zapytania ofertowego?

Odpowiedź nr 113:

Zamawiający nie może uszczegółowić aranżacji Szaf na etapie zapytania ofertowego. Zgodnie z § 5 Załącznika nr 4 Wzór umowy do Zapytania ofertowego aranżacja Szaf jest wykonywana po przekazaniu Zamówienia na realizację Usługi kolokacji.

Pytanie nr 113:

36) Odnośnie Rozdziału II. pkt 5.13. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - ile szaf będzie wyposażonych w opisane panele? Czy Zamawiający może uszczegółowić aranżację szaf na etapie zapytania ofertowego? Jakie moduły zakończeniowe zamierza wykorzystać Zamawiający?

Odpowiedź nr 114:

Zamawiający nie może uszczegółowić aranżacji Szaf na etapie zapytania ofertowego. Zgodnie z § 5 Załącznika nr 4 Wzór umowy do Zapytania ofertowego aranżacja Szaf jest wykonywana po przekazaniu Zamówienia na realizację Usługi kolokacji.

Pytanie nr 114:

37) W zakresie określonym w Rozdziale II. pkt 5.14. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie anteny GSM/LTE na dachu budynku?

Odpowiedź nr 115:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości instalacji anteny GSM/LTE na dachu budynku. Zamawiający pozostawia dotychczasowe brzmienie zapisów.

Pytanie nr 115:

38) W Rozdziale II. pkt 6.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że nagrania z kamer CCTV będą zawierały datę oraz czas i są przechowywane min. 60 dni, jakość monitoringu wizyjnego musi zapewniać identyfikację osób wchodzących i wychodzących z budynku. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu przechowywania na krótszy, wynoszący 30 dni, w przypadku stosowania zapisów o wysokiej jakości (720p)? Ponadto prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego jaki obszar ma być objęty monitoringiem.

Odpowiedź nr 116.

Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu przechowywania nagrań z kamer CCTV do 45 dni. Obszar objęty monitoringiem należy rozumieć jako teren dookoła budynku Centrum Przetwarzania Danych niezbędny do wykrycia zagrożenia nieupoważnionego wejścia oraz także jako nadzór nad kontrolowanym dostępem do pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 34.

Pytanie nr 117:

39) Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu z Rozdziału II. pkt 6.6. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez sprecyzowanie określenia „wszelkie prace”. Wykonawca powinien mieć możliwość poznania szczegółów planowanych prac i wydania na nie zgody.

Odpowiedź nr 117:

Zamawiający intencjonalnie nie tworzy zamkniętego katalogu prac, które będą dozwolone do realizacji w trybie 24/7/365. Określenie „wszelkie prace” obejmuje między innymi instalację i modernizację Urządzeń, budowę okablowania w Szafach, diagnostykę i pomiary, usuwanie awarii.

Pytanie nr 118:

40) Jak Zamawiający rozumie sformułowanie „uzasadnione przypadki” znajdujące się w Rozdziale II. pkt. 8.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia? Jaki jest powód wprowadzenia zapisu o braku ograniczeń w czasie i ilości? Wnioskujemy o doprecyzowanie tego zapisu i wskazanie konkretnych ram czasowych oraz ilościowych.

Odpowiedź nr 118:

Zobacz odpowiedź na pytanie nr 39

Pytanie nr 119.

Proszę o informację na kim spoczywa budowa okablowania między szafami w Data Center. Jeśli spoczywa to na podmiocie świadczącym kolokację to prosimy o konkretną specyfikację okablowania.

Odpowiedź nr 119:

Budowa okablowanie pomiędzy Szafami będzie realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane.

Pytanie nr 120:

Prosimy o informację w jakiej formie chcieliby państwo otrzymywać raporty kolokacyjne(wilgotność temp itp.)? Czy możliwe jest przygotowanie specjalnego systemu raportowania w postaci dyktowanego dla Państwa systemu monitoringu. System będzie na bieżąco monitorować warunki pracy Państwa urządzeń zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu. System daje możliwość zapisu danych.

Odpowiedź nr 120:

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale II pkt 4.6 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ Zamawiający dopuszcza stosowanie specjalnego systemu do raportowania parametrów środowiskowych.

Pytanie nr 121:

Prosimy o informację dotyczącą umowy - §7a ubezpieczenia wykonawcy.

Zamawiający zawarł w umowie kwotę gwarancji na poziomie 40 mln PLN lub 20 mln PLN.

Czy wskazane kwoty gwarancji mogą zostać obniżone o 50% lub mogą być negocjowane na etapie podpisywania umowy oraz czy posiadanie niższej kwoty ubezpieczenia dyskredytuje oferentów?

Obecnie posiadamy ubezpieczenie na poziomie 5 mln i ta kwota jest w pełni zadowalająca dla naszych kluczowych klientów (banki, korporacje, instytucje publiczne, ecommerce).

Jeśli to ubezpieczenie jest konieczne to prosimy o informację czy oferent musi posiadać takowe gwarancje już na etapie składania oferty i czy jest możliwość zadeklarowania iż zobowiązujemy się do posiadania takiego ubezpieczenia w momencie uruchomienia dla Państwa usług?

Odpowiedź nr 121.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobligowany posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w § 7a Wzoru Umowy, dopiero od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi, a Zamawiający nie wyklucza, aby wynikało ono z więcej niż jednej umowy ubezpieczenia (§ 7a ust. 1 Wzoru Umowy).

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 21.

Pytanie nr 122:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „SOPZ”, Rozdział II, ustęp 8 pkt. 8.1

Czy istnieje możliwość doprecyzowania przez Zamawiającego wszystkich czynności jakie Zamawiający przewidział w opisie Usługi zdalnych rąk ?

Odpowiedź nr 122:

Zamawiający w ramach Usługi zdalnych rąk przewiduje wykonanie podstawowych czynności związanych z fizyczną obsługą Urzędzeń Zamawiającego, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II pkt. 8.1 Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego - SOPZ.

Pytanie nr 123:

Czy możliwe jest ograniczenie zakresu wymaganego ubezpieczenia, o którym mowa w umowie (§ 7a.) do szkód rzeczowych lub chociaż zmniejszenie sumy ubezpieczeniowej do 10 mln zł? Koszty dobrej jakości ubezpieczenia pod projekt mogą stanowić jego znaczący element kosztowy i wpłyną mocno na całkowitą wartość oferty.

Odpowiedź nr 123:

Zamawiający wprowadza zmiany zapisów w zakresie ubezpieczenia.

Zobacz zmiana Zapytania ofertowego nr 21.

II. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 20:

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział II pkt. 8.2

Było.

8.2 Usługa zdalnych rąk będzie świadczona na każdorazowe zlecenie Zamawiającego w trybie 24/7/365 z czasem reakcji określonym w ust. 4 pkt 5.

Po zmianie jest:

8.2 Usługa zdalnych rąk będzie świadczona na każdorazowe zlecenie Zamawiającego w trybie 24/7/365 z czasem reakcji określonym w Rozdziale III pkt 7.1 oraz 7.2.

Zmiana nr 21:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 7a. Ubezpieczenie Wykonawcy.

Było:

§ 7a.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać zawartą przez czas nie krótszy niż okres realizacji Usługi umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności dotyczącej świadczeń objętych przedmiotem Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 40.000.000,00 zł dla lokalizacji Poznań i Katowice oraz nie niższą niż 20.000.000,00 zł dla lokalizacji Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Wrocław.
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń
3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia, które wpływałyby na możliwość realizacji zapisów ust. 1-4 powyżej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Po zmianie jest:

§ 7a.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać zawartą przez czas nie krótszy niż okres realizacji Usługi umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł.

2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi. W sytuacji, w której Wykonawca będzie zawierał takie umowy na poszczególne okresy składające się na okres realizacji Usługi, Wykonawca – celem wykazania ciągłości ubezpieczenia - zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, najpóźniej 14 dni przed ostatnim dniem okresu ubezpieczenia objętego umową, która zostanie zastąpiona lub będzie kontynuowana na podstawie takich dokumentów.”
4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia, które wpływałyby na możliwość realizacji zapisów ust. 1-4 powyżej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Zmiana nr 22.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 13. Ubezpieczenie Wykonawcy.

Było.

§ 13.

Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia Usługi kolokacji lub udostępnienia dodatkowo zamówionej Szafy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
2. Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (z wyłączeniem opóźnień będących następstwem wyłącznego zawinienia Zamawiającego) w dostęпах do Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia miesięcznego brutto należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym opóźnienie wystąpiło
3. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Awarii, o którym mowa w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto Wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym Awaria się rozpoczęła, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia w usunięciu Awarii.
4. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu, zmianie relacji lub deinstalacji połączeń kablowych, realizowanych, zgodnie z zapisami Umowy, na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
5. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wydaniu warunków technicznych, o których mowa w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (dwieście złotych).
6. W przypadku niedotrzymania wymaganych Parametrów Środowiskowych określonych w Załączniku nr 1 Rozdział III do Umowy, takich jak wilgotność i temperatura, niebędącego Awarią, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z Tabelą1 zawartą w poniższym ustępie 7.

7. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących Dostępności usług opisanych w Umowie oraz w Załączniku 1 Rozdział III do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z poniższą Tabelą 2:

Tabela 1

Procentowy stosunek łącznego czasu dotrzymania Parametrów środowiskowych w okresie rozliczeniowym w stosunku do łącznego czasu świadczenia Usługi		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 należna jako kara umowna z tytułu niebędącego Awarią niedotrzymania Parametrów środowiskowych
	≥ 99,98%	0%
99,98% >	≥ 99,50%	15%
99,50% >	≥ 99,00%	25%
99,00% >	≥ 98,00%	30%
98,00% >	≥ 97,00%	45%
97,00% >		50%

Tabela 2

Dostępność usług (w okresie rozliczeniowym)		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, należna jako kara umowna z tytułu braku Dostępności usługi w danym miesiącu
	≥ 99,98%	0%
99,98% >	≥ 99,50%	15%
99,50% >	≥ 99,00%	25%
99,00% >	≥ 98,00%	30%
98,00% >	≥ 97,00%	45%
97,00% >		50%

8. W przypadku wystąpienia powyżej trzech Awarii w danym okresie rozliczeniowym Usługi, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za miesiąc, za każdą Awarię, która wystąpiła w danym miesiącu świadczenia Usługi, niezależnie od czasu jej trwania.

9. W przypadku przekroczenia czasu reakcji dla Usługi zdalnych rąk, wskazanego w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych liczonych od Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, należnego za miesiąc, którego opóźnienie dotyczy:

- 1) 0,5% Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie standardowe o każde rozpoczęte 2 godziny,

- 2) 1% Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie awaryjne o każde rozpoczęte 15 minut.
10. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300.000,00 złotych.
11. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w trybie opisanym w § 17 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300.000,00 złotych.
12. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 17 ust. 4 pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500.000,00 złotych.
13. W razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia Urządzenia lub Szaf, w wyniku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zabezpieczenia Urządzeń przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupowaznionych, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych za każdy taki przypadek.
14. Zastrzeżenie, dochodzenie, ani zapłata kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
15. Wykonawca wyraża zgodę na to, aby Zamawiający mógł potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
16. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu.
17. Kary umowne opisane w ustępach 2 do 9 są rozliczane w odniesieniu do każdego okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie zdarzenia, które rozpoczęły się w takim okresie rozliczeniowym.
18. Łączna suma kar umownych opisanych w ustępach 2 do 7 i 9 dla jednego okresu rozliczeniowego jest ograniczona do wysokości 100% Miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia Usługi kolokacji w takim okresie rozliczeniowym.

Po zmianie jest:

§ 13.

Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia Usługi kolokacji lub udostępnienia dodatkowo zamówionej Szafy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (z wyłączeniem opóźnień będących następstwem wyłącznego zawinienia Zamawiającego) w dostęпах do Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości Wynagrodzenia miesięcznego brutto należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym opóźnienie wystąpiło.
3. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Awarii, o którym mowa w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto Wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym Awaria się rozpoczęła, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia w usunięciu Awarii.
4. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu, zmianie relacji lub deinstalacji połączeń kablowych, realizowanych, zgodnie z zapisami Umowy, na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

5. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wydaniu warunków technicznych, o których mowa w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (sto złotych).
6. W przypadku niedotrzymania wymaganych Parametrów Środowiskowych określonych w Załączniku nr 1 Rozdział III do Umowy, takich jak wilgotność i temperatura, niebędącego Awarią, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z Tabelą 1 zawartą w poniższym ustępie 7.
7. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących Dostępności usług opisanych w Umowie oraz w Załączniku 1 Rozdział III do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z poniższą Tabelą 2:

Tabela 2

Procentowy stosunek łącznego czasu dotrzymania Parametrów środowiskowych w okresie rozliczeniowym w stosunku do łącznego czasu świadczenia Usługi.		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 należna jako kara umowna z tytułu niebędącego Awarią niedotrzymania Parametrów środowiskowych
	≥ 99,96%	0%
99,96% >	≥ 99,50%	7%
99,50% >	≥ 99,00%	15%
99,00% >	≥ 98,00%	20%
98,00% >	≥ 97,00%	30%
97,00% >		50%

Tabela 2

Dostępność usług (w okresie rozliczeniowym)		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, należna jako kara umowna z tytułu braku Dostępności usługi w danym miesiącu
	≥ 99,96%	0%
99,96% >	≥ 99,50%	7%
99,50% >	≥ 99,00%	15%
99,00% >	≥ 98,00%	20%
98,00% >	≥ 97,00%	30%
97,00% >		50%

8. W przypadku wystąpienia powyżej czterech Awarii w danym okresie rozliczeniowym Usługi, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto

Wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za miesiąc, za każdą Awarię, która wystąpiła w danym miesiącu świadczenia Usługi, niezależnie od czasu jej trwania.

9. W przypadku przekroczenia czasu reakcji dla Usługi zdalnych rąk, wskazanego w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych liczonych od Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, należnego za miesiąc, którego opóźnienie dotyczy:
 - 1) 0,5% Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie standardowe o każde rozpoczęte 4 godziny,
 - 2) 1% Wynagrodzenia miesięcznego za każde przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie awaryjne o każde rozpoczęte 15 minut.
10. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300.000,00 złotych.
11. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w trybie opisanym w § 17 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300.000,00 złotych.
12. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 17 ust. 4 pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 000,00 złotych.
13. W razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia Urządzenia lub Szaf, w wyniku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zabezpieczenia Urządzeń przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupowaznionych, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych za każdy taki przypadek.
14. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7a. ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (sto złotych).
15. Zastrzeżenie, dochodzenie, ani zapłata kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, z wyłączeniem utraconych korzyści.
16. Wykonawca wyraża zgodę na to, aby Zamawiający mógł potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
17. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu.
18. Kary umowne opisane w ustępach 2 do 9 są rozliczane w odniesieniu do każdego okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie zdarzenia, które rozpoczęły się w takim okresie rozliczeniowym.
19. Łączna suma kar umownych opisanych w ustępach 2 do 9 dla jednego okresu rozliczeniowego jest ograniczona do wysokości 100% Miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia Usługi kolokacji w takim okresie rozliczeniowym.

Zmiana nr 23.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 17. Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie.

Było:

§ 17.

Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia Umowy i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone za pośrednictwem listu poleconego. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę także w przypadku, gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca wykonanie Umowy. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy rozpoczęto likwidację Wykonawcy lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa wypowiedzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:
 - 1) powierza do realizacji całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawców wynikających z Umowy, albo jej części bez odpowiedniej zgody Zamawiającego;
 - 2) rozszerzy zakres podwykonawstwa poza wskazany w Załączniku nr 7 do Umowy i nie zmieni tego stanu, mimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania lub usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 7 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn,
 - 3) dokona zmian organizacyjnych w Centrum Przetwarzania Danych, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Umowy;
 - 4) utraci tytuł prawny umożliwiający korzystanie z nieruchomości w obrębie której położone jest Centrum Przetwarzania Danych, w zakresie koniecznym dla realizacji Umowy, w sposób w pełni zgodny z jej treścią lub celem;
 - 5) w razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, urządzenia w wyniku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zabezpieczenia Urządzeń przed utratą, zniszczeniem, lub uszkodzeniem.
5. W każdym momencie każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia przez Stronę rozwiązującą odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy w tym trybie, jeśli druga Strona utraci płynność finansową, bądź w stosunku do której, zostaje otwarte postępowanie likwidacyjne albo zostaje ustanowiony zarząd przymusowy.
6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

- 1) W danym miesiącu świadczenia Usług wystąpiły co najmniej 3 Awarie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego;
 - 2) W danym miesiącu świadczenia usług łączny czas trwania Awarii przekroczył 12 godzin. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego;
 - 3) Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone za pośrednictwem listu poleconego;
 - 4) Wykonawca utracił tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona jest Usługa kolokacji.
7. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
8. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach.

Po zmianie jest:

§ 17.

Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia Umowy i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 Dni roboczych. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone za pośrednictwem listu poleconego. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Okres wypowiedzenia wynosi w takim przypadku 30 dni.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę także w przypadku, gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca wykonanie Umowy. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy rozpoczęto likwidację Wykonawcy lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi w takich przypadkach 30 dni.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:
 - 1) powierza do realizacji całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawców wynikających z Umowy, albo jej części bez odpowiedniej zgody Zamawiającego;
 - 2) rozszerzy zakres podwykonawstwa poza wskazany w Załączniku nr 7 do Umowy i nie zmieni tego stanu, mimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania lub usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 7 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn,
 - 3) dokona zmian organizacyjnych w Centrum Przetwarzania Danych, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Umowy;
 - 4) utraci tytuł prawny umożliwiający korzystanie z nieruchomości w obrębie której położone jest Centrum Przetwarzania Danych, w zakresie koniecznym dla realizacji Umowy, w sposób w pełni zgodny z jej treścią lub celem;
 - 5) w razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, urządzenia w wyniku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zabezpieczenia Urządzeń przed utratą, zniszczeniem, lub uszkodzeniem.
5. W każdym momencie każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia przez Stronę rozwiązującą odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy w tym trybie, jeśli w stosunku do drugiej Strony zostaje otwarte postępowanie likwidacyjne albo zostaje ustanowiony zarząd przymusowy.
6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy:
 - 1) W danym miesiącu świadczenia Usług wystąpiło co najmniej 5 Awarii. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego, jednakże nie krótszego niż 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
 - 2) W danym miesiącu świadczenia usług łączny czas trwania Awarii przekroczył 12 godzin. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego, jednakże nie krótszego niż 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 - 3) Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 14 dni. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone za pośrednictwem listu poleconego. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego, jednakże nie krótszego niż 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym;
 - 4) Wykonawca utracił tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona jest Usługa kolokacji. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. NASK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nieotrzymania przez NASK finansowania zadań operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
8. W przypadku zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK, NASK może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu

wypowiedzenia lub przenieść całość praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy. Wykonawca zgadza się na przeniesienie całości praw i obowiązków NASK wynikających z Umowy, będące wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych na podstawie przepisów prawa, którym podlega NASK. Przeniesienie następuje z chwilą dokonania czynności prawnych, o których mowa w tych przepisach.

Zmiana nr 24.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 6. Awarie.

Było:

§ 6.

Awarie

1. Zgłoszenia Awarii następować będą za pośrednictwem, telefonu (nr..) faksu (nr) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:.....), lub narzędzia informatycznego Zamawiającego, do którego Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp.
2. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania Awarii w trybie 24/7/365 oraz możliwość weryfikowania i rozliczania czasu dostępności Usługi
3. Za czas usuwania Awarii uważa się czas od jej wystąpienia do momentu jej usunięcia.
4. Usunięcie Awarii zostanie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:) lub narzędzia informatycznego Zamawiającego o którym mowa w ust. 1.

Po zmianie jest:

§ 6.

Awarie

1. Zgłoszenia Awarii następować będą za pośrednictwem, telefonu (nr.....) faksu (nr) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:.....).
2. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania Awarii w trybie 24/7/365 oraz możliwość weryfikowania i rozliczania czasu dostępności Usługi.
3. Za czas usuwania Awarii uważa się czas od jej wystąpienia do momentu jej usunięcia. Usunięcie Awarii zostanie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail.).

Zmiana nr 24.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, po § 6. Awarie Zamawiający dodaje § 6 a.

Konserwacja w następującym brzmieniu:

§ 6 a.

Konserwacja

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać planowane prace konserwacyjne, niezbędne do

prawidłowego świadczenia Usług na następujących zasadach.

- a) planowe prace konserwacyjne będą prowadzone w soboty lub w niedziele w godzinach pomiędzy 00:00, a 5:00 rano, pod warunkiem, że o planowanych pracach Zamawiający zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym wraz z informacją na temat wpływu planowanych prac na urządzenia Zamawiającego oraz szczegółowym harmonogramem prowadzonych prac i pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego na przeprowadzenia przez Wykonawcę planowych prac konserwacyjnych we wskazanym terminie.
 - b) planowane prace konserwacyjne nie mogą być prowadzone częściej niż 1 raz w miesiącu.
 - c) planowane prace konserwacyjne, które będą miały wpływ na dotrzymanie wymaganych parametrów Usługi (SLA) nie mogą trwać dłużej niż 1h w miesiącu.
 - d) podczas prowadzenia planowanych prac konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości zasilania przedmiotu Umowy w energię elektryczną.
2. Przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane planowanymi pracami konserwacyjnymi, spełniającymi warunki określone w niniejszym paragrafie, nie będą uznawane za Awarię i wliczane do czasu braku Dostępności Usługi.

Zmiana nr 25.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularza ofertowy”, arkusz Część 2.

Było:

Tytuł arkusza – Bydgoszcz

Miasto – Bydgoszcz

Po zmianie jest:

Tytuł arkusza – Bydgoszcz_Toruń

Miasto – Bydgoszcz / Toruń

Zmiana nr 26.

Zapytanie ofertowe, Rozdział X, pkt 5:

Było.

- 5 Zamawiający następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona i otrzymała pozytywny wynik wizji lokalnej i kontroli technicznej, nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3 Zapytania ofertowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV pkt 1 Zapytania ofertowego.

Po zmianie jest:

5. Zamawiający następnie zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3 Zapytania ofertowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV pkt 1 Zapytania ofertowego.

Zmiana nr 27.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 7 ust. 15 pkt 2 oraz ust. 22:

Było:

2) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które Wykonawca lub jego podwykonawca lub inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz Wykonawcy spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Umowy, a także za odtwarzanie utraconych, uszkodzonych lub zmienionych danych w wyniku działania Wykonawcy lub działającego na jego zlecenie podwykonawcy lub innego podmiotu;

...

22) W przypadku nienależytego wykonywania dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania stosownych poprawek w terminie do 5 Dni roboczych od doręczenia wezwania. W takim przypadku wykonawca może ustosunkować się do zastrzeżeń Zamawiającego, co nie zwalnia go z dokonania poprawek w terminie, chyba że Zamawiający na skutek wyjaśnień odstąpi od zastrzeżeń lub ich części.

Po zmianie jest:

2) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które Wykonawca lub jego podwykonawca lub inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz Wykonawcy spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Umowy;

...

22) W przypadku nienależytego wykonywania dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania stosownych poprawek w terminie do 7 Dni roboczych od doręczenia wezwania. W takim przypadku wykonawca może ustosunkować się do zastrzeżeń Zamawiającego, co nie zwalnia go z dokonania poprawek w terminie, chyba że Zamawiający na skutek wyjaśnień odstąpi od zastrzeżeń lub ich części.

Zmiana nr 28.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 11 ust. 4:

Było:

4. Osoby umieszczone na liście, o której mowa w ust.3 są upowaznione do wprowadzenia do Centrum Przetwarzania Danych osób trzecich.

Po zmianie jest.

4. Osoby umieszczone na liście, o której mowa w ust.3 są upowaznione do wprowadzenia do Centrum Przetwarzania Danych osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

Zmiana nr 29.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 15:

Było:

§ 15.

Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;
 - 2) przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po zakończeniu Umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy.
5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych
6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez osoby pozostające w jego dyspozycji i podwykonawców.
7. Informacje uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca może udostępnić wyłącznie tym osobom pozostającym w jego dyspozycji oraz podwykonawcom, o których mowa w §16 ust. 1, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnionych osobom pozostającym w dyspozycji Wykonawcy oraz podwykonawcom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
8. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji.
9. Za każdorazowe naruszenie § 15 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Po zmianie jest:

§ 15.

Klauzula poufności

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w związku z realizacją Umowy, które zostały oznaczone przez drugą Stronę jako poufne.
2. W szczególności Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie danej Strony z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po zakończeniu Umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy.

5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody danej Strony w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
6. Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez osoby pozostające w ich dyspozycji i podwykonawców.
7. Informacje uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji Umowy, Strony mogą udostępnić wyłącznie tym osobom pozostającym w ich dyspozycji oraz podwykonawcom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres informacji udostępnionych osobom pozostającym w dyspozycji Stron oraz podwykonawcom, uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
8. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez daną Stronę informacji niejawnych, osoby pozostające w dyspozycji Stron oraz ich podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
9. W braku oznaczenia danej informacji jako poufnej o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują, iż takimi są wszelkie informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, projektowe i organizacyjne, które zostały przekazane przez każdą ze Stron podczas obowiązywania Umowy, w szczególności: cenniki, analizy, dane osobowe, dane dotyczące przedsiębiorstwa, jego pracowników, ale też podmiotów powiązanych ze Stronami kapitałowo lub osobowo; współpracowników, kontrahentów, oraz informacje dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów informacyjnych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumenty - w szczególności utrwalone na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także mapy, wykresy, rysunki, obrazy, grafiki, broszury, książki, kopie, odpisy, wypisy, wyciągi i tłumaczenia dokumentów, zbędne lub wadliwe wydruki, odbitki, klisze, matryce i dyski optyczne, kalki, taśmy atramentowe oraz inne dane i informacje, w których posiadanie Strona otrzymująca może wejść podczas rozmów, negocjacji lub dalszej współpracy.
10. Za każdorazowe naruszenie § 15 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Zmiana nr 30.

Zamawiający usuwa w ust. 4 § 18 Wzór Umowy - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego następujący zwrot: „ustawy *Prawo zamówień publicznych*” w wyniku czego § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.

2. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, Strony poddają rozstrzygnięcie sporu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
5. Tytuły paragrafów użyte w Umowie mają charakter pomocniczy i nie służą wiążącej interpretacji w odniesieniu do zakresu ich zawartości. Integralną częścią Umowy stanowią wszystkie wymienione załączniki do Umowy.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Zmiana nr 31:

1. Rozdział XVI pkt 2 Zapytania ofertowego.

Było:

2. Wartość zabezpieczenia wynosi **3%** wartości Oferty brutto.

Po zmianie jest:

2. Wartość zabezpieczenia wynosi **2%** wartości Oferty brutto.

2. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 14 ust. 1:

Było:

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie w wysokości 3% wartości Oferty Wykonawcy brutto, wynoszące zł (słownie:). Zwrot zabezpieczenia nastąpi niezwłocznie po wykonaniu Umowy.

Po zmianie jest:

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie w wysokości 2% wartości Oferty Wykonawcy brutto, wynoszące zł (słownie:). Zwrot zabezpieczenia nastąpi niezwłocznie po wykonaniu Umowy.

Zmiana nr 32:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 12:

Było:

§ 12.

Wynagrodzenie i płatności

1. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji Usługi kolokacji stanowiącej przedmiot Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznej opłaty (Wynagrodzenie miesięczne). Wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie liczona, zgodnie z § 1 pkt 15, jako suma opłat za fizycznie zainstalowane i udostępnione Zamawiającemu Szafy. Opłata miesięczna za Usługi kolokacji dla każdej Szafy ze wskazanych poniżej typów i ilości Szaf wynosi:
 - 1) Szafa..... zł (słownie: ..) brutto -..... szt. Szaf;
 - 2) Szafa..... zł (słownie: ..) brutto -..... ..szt. Szaf;
 - 3) Szafa zł (słownie:) brutto -..... ..szt. Szaf;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy i opisanych w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności koszty łączy, połączeń pomiędzy dowolnymi Szafami, oraz Szafami a szafami operatorów świadczących usługi na rzecz sieci OSE w danym Centrum Przetwarzania Danych, chłodzenia, oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem Usług, za wyjątkiem opłaty za energię elektryczną związaną z poborem mocy przez Urządzenia zainstalowane w Szafach. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań podlicznika/podliczników energii dedykowanych dla Zamawiającego. Opłata z tytułu zasilania do urządzeń Zamawiającego obliczana będzie jako iloczyn wskazań podlicznika/podliczników energii i stawki za 1 kWh w kwocie Miesięczna wartość zużycia energii elektrycznej wskazana zostanie w Protokole wykonania Usługi za dany miesiąc (Załącznik nr 3 do Umowy) i doliczona do faktury za dany miesiąc.
3. Na żądanie którejkolwiek ze Stron, stawka za 1 kWh będzie podlegała waloryzacji, jednak nie częściej niż raz na rok, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym Strony podpisały Protokół uruchomienia Usługi. Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o faktyczny koszt 1 kWh ponoszony przez Wykonawcę w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dokonaniem waloryzacji. Stawka za 1 kWh ustalona w wyniku waloryzacji będzie stanowiła średnią arytmetyczną kosztu 1 kWh ponoszonego przez Wykonawcę od dostawców energii w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dokonaniem waloryzacji. Żądanie dokonania waloryzacji musi zostać złożone przez Stronę na piśmie, nie później niż na miesiąc przed zakończeniem roku kalendarzowego, w którym waloryzacja może zostać dokonana. Zwaloryzowana stawka za 1 kWh będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające faktyczny koszt 1 kWh ponoszony przez Wykonawcę, w szczególności faktury, umowy, itp. Waloryzacja stawki za 1 kWh nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
4. Wynagrodzenie za Usługi będzie płatne przelewem na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca świadczenia ww. Usług w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony Protokół wykonania Usługi według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy za miesiąc, w którym usługa była świadczona.

5. Naliczanie opłat rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu przekazania Usługi. W wypadku zamówienia dodatkowych Szaf, wynagrodzenie należne z tego tytułu będzie naliczane od dnia podpisania Protokołu przekazania Usługi dla dodatkowych Szaf.
6. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę Usługi kolokacji przez niepełny miesiąc, kwotę wynagrodzenia za ten miesiąc ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni świadczenia Usługi przyjmując założenie, że jeden miesiąc to 30 dni.
7. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy
8. Podatek od towarów i usług naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi innych należności, w tym kar umownych i odszkodowań, nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności ustanowienie przez Wykonawcę: przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu. Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego żadnemu innemu podmiotowi, prowadzącemu się działalność windykacyjną

Po zmianie jest:

§ 12.

Wynagrodzenie i płatności

1. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji Usługi kolokacji stanowiącej przedmiot Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznej opłaty (Wynagrodzenie miesięczne). Wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie liczona, zgodnie z § 1 pkt 15, jako suma opłat za fizycznie zainstalowane i udostępnione Zamawiającemu Szafy. Opłata miesięczna za Usługi kolokacji dla każdej Szafy ze wskazanych poniżej typów i ilości Szaf wynosi:
 - 1) Szafa..... .. zł (słownie: ..) brutto -..... . szt. Szaf;
 - 2) Szafa.... .. zł (słownie:) brutto -.....szt. Szaf;
 - 3) Szafa zł (słownie:) brutto -.....szt. Szaf;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Usług będących przedmiotem niniejszej Umowy i opisanych w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności koszty łączy, połączeń pomiędzy dowolnymi Szafami, oraz Szafami a szafami operatorów świadczących usługi na rzecz sieci OSE w danym Centrum Przetwarzania Danych, , oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem Usług, za wyjątkiem opłaty za energię elektryczną związaną z poborem mocy przez Urządzenia zainstalowane w Szafach oraz z poborem mocy przez infrastrukturę Centrum Przetwarzania Danych, w szczególności przez systemy chłodzenia.

3. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań podlicznika/podliczników energii dedykowanych dla Zamawiającego. Opłata za energię elektryczną będzie równa iloczynowi wartości zużytej energii elektrycznej (w kWh) według wskazań podlicznika/podliczników energii dedykowanych dla Zamawiającego, współczynnika PUE oraz ceny 1 kWh energii elektrycznej dostarczonej przez dostawcę energii elektrycznej do Centrum Przetwarzania Danych. Cena za 1kWh będzie równa cenie płaconej przez Wykonawcę na rzecz dostawcy energii elektrycznej. W przypadku, kiedy do Centrum Przetwarzania Danych, energię elektryczną dostarcza więcej niż jeden dostawca, cena za 1kWh będzie równa średniej wartości faktycznego kosztu 1 kWh ponoszonego przez Wykonawcę. Miesięczna wartość zużycia energii elektrycznej wskazana zostanie w Protokole wykonania Usługi za dany miesiąc (Załącznik nr 3 do Umowy). Wysokość opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej zostanie doliczona do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej..
4. Na żądanie którejkolwiek ze Stron, stawka za 1 kWh będzie podlegała waloryzacji, jednak nie częściej niż raz na rok, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym Strony podpisały Protokół uruchomienia Usługi. Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o faktyczny koszt 1 kWh ponoszony przez Wykonawcę w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dokonaniem waloryzacji lub w sytuacji wykazania przez Wykonawcę zmiany kosztu 1kWh dokonanej przez dostawców energii elektrycznej wobec Wykonawcy, w oparciu o różnicę wysokości stawek wynikającą z takiej zmiany. Wartość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku pierwszej waloryzacji będzie określona w odniesieniu do wysokości stawki za 1kWh obowiązującej Wykonawcę w dniu składania przez Wykonawcę oferty. W przypadku kolejnych waloryzacji wartość różnicy będzie określana w odniesieniu do wysokości stawki za 1kWh obowiązującej Wykonawcę w okresie czasu od poprzedniej waloryzacji.
5. Strony ustalają, że procentowy wzrost stawki za 1kWh ustalonej w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 35% wartości stawki za 1kWh sprzed waloryzacji.
6. W wypadku wykazania przez Wykonawcę zmiany kosztu 1kWh dokonanej przez dostawców energii elektrycznej wobec Wykonawcy, waloryzacja nie może nastąpić przed dniem dokonania takiej zmiany przez dostawców energii.
7. Żądanie dokonania waloryzacji musi zostać złożone przez Stronę na piśmie, nie później niż na miesiąc przed zakończeniem roku kalendarzowego, w którym waloryzacja może zostać dokonana. Zwaloryzowana stawka za 1 kWh będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające faktyczny koszt 1 kWh ponoszony przez Wykonawcę, w szczególności faktury, umowy, itp. Waloryzacja stawki za 1 kWh nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
8. Wynagrodzenie za Usługi będzie płatne przelewem na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca świadczenia ww. Usług w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest

podpisany przez Strony Protokół wykonania Usługi według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy za miesiąc, w którym usługa była świadczona.

9. Naliczanie opłat rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu przekazania Usługi. W wypadku zamówienia dodatkowych Szaf, wynagrodzenie należne z tego tytułu będzie naliczane od dnia podpisania Protokołu przekazania Usługi dla dodatkowych Szaf.
10. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę Usługi kolokacji przez niepełny miesiąc, kwotę wynagrodzenia za ten miesiąc ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni świadczenia Usługi przyjmując założenie, że jeden miesiąc to 30 dni.
11. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.
12. Podatek od towarów i usług naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
13. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi innych należności, w tym kar umownych i odszkodowań, nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności ustanowienie przez Wykonawcę: przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu. Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego żadnemu innemu podmiotowi, prowadzącemu się działalność windykacyjną.

Zmiana nr 33.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy, § 5 ust. 4:

Było.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do akceptacji plan rozmieszczenia Szaf wraz z umiejscowieniem w Szafach gniazd elektrycznych do podłączania Urządzeń, w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia Zamawiający w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania planu, o którym mowa powyżej, może przekazać Wykonawcy swoje uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 2 Dni robocze od daty ich otrzymania oraz przekaze do ponownej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń Zamawiający dokona akceptacji ww. planu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres e-mail.:

Po zmianie jest:

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu do akceptacji plan rozmieszczenia Szaf wraz z umiejscowieniem w Szafach gniazd elektrycznych do podłączania Urządzeń, w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania planu, o którym mowa powyżej, może przekazać Wykonawcy swoje uwagi, które

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 5 Dni robocze od daty ich otrzymania oraz przekazać do ponownej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń Zamawiający dokona akceptacji ww. planu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres e-mail:.....

Zmiana nr 34.

1. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział II pkt 6 ppkt 6.3:

Było:

6.3 Nagrania z kamer CCTV będą zawierały datę oraz czas i są przechowywane min 60 dni, jakość monitoringu wizyjnego musi zapewniać identyfikację osób wchodzących i wychodzących z budynku. Minimalna rozdzielczość pionowa rejestrowanego obrazu będzie nie mniejsza niż 400 linii. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania w/w żądania, udostępni zapis z kamer CCTV obejmujący okres czasu oraz obszar Centrum Przetwarzania Danych, objęty monitoringiem, wskazany przez Zamawiającego.

Po zmianie jest:

6.3 Nagrania z kamer CCTV będą zawierały datę oraz czas i są przechowywane min. 45 dni, jakość monitoringu wizyjnego musi zapewniać identyfikację osób wchodzących i wychodzących z budynku. Minimalna rozdzielczość pionowa rejestrowanego obrazu będzie nie mniejsza niż 400 linii. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania w/w żądania, udostępni zapis z kamer CCTV obejmujący okres czasu oraz obszar Centrum Przetwarzania Danych, objęty monitoringiem, wskazany przez Zamawiającego

2. Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – FORMULARZ ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, Tabela 1. Wymagania techniczne i funkcjonalne na powierzchnię kolokacyjną pkt 6 ppkt 6.3:

Było:

6.3 Monitoring wizyjny CCTV, o jakości umożliwiającej identyfikację osób, obejmujący wnętrze i otoczenie budynków, nagrania zawierają datę i czas, przechowywane przez minimum 60 dni. Rozdzielczość pionowa rejestrowanego obrazu co najmniej 400 linii.

Po zmianie jest:

6.3 Monitoring wizyjny CCTV, o jakości umożliwiającej identyfikację osób, obejmujący wnętrze i otoczenie budynków, nagrania zawierają datę i czas, przechowywane przez minimum 45 dni. Rozdzielczość pionowa rejestrowanego obrazu co najmniej 400 linii.

Zmiana nr 35.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział II pkt 2 ppkt 1:

Było:

2.1. Wykonawca wykona podłączenie Szaf do instalacji elektrycznej w Centrum Przetwarzania Danych oraz wykona instalację podlicznika energii elektrycznej. Dopuszczalna jest instalacja jednego podlicznika dla grupy Szaf lub oddzielnie dla każdej z Szaf.

Po zmianie jest:

2.1. Wykonawca wykona podłączenie Szaf do instalacji elektrycznej w Centrum Przetwarzania Danych oraz wykona instalację podlicznika energii elektrycznej. Dopuszczalna jest instalacja jednego podlicznika dla grupy Szaf lub oddzielnie dla każdej z Szaf.

Standardem dystrybucji zasilania będą listwy, przeznaczone do instalacji w szafach 19", typu uni-schuko, z możliwością montażu w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zmiana nr 36.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział III pkt 7 ppkt 7.1:

Było:

7.1 Zgłoszenie standardowe, czas reakcji 2h od zgłoszenia przez Zamawiającego, maksymalny czas wykonania 2h od czasu reakcji.

Po zmianie jest.

7.1 Zgłoszenie standardowe, czas reakcji 4h od zgłoszenia przez Zamawiającego, maksymalny czas wykonania 4h od czasu reakcji

Zmiana nr 37.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział II pkt 2, Tabela 1:

Było:

Część	Miasto*	Ilość Szaf – pobór mocy energii elektrycznej 230V AC 10kW	Ilość Szaf – pobór mocy energii elektrycznej 230V AC 20kW	Ilość Szaf – pobór mocy energii elektrycznej 230V AC 25kW	Ilość Szaf – możliwość dodatkowego zamówienia (pobór mocy 20kW)
1	Białystok	1	2	0	2
2	Bydgoszcz lub Toruń	1	2	0	2
3	Gdańsk	1	2	0	2
4	Katowice	1	2	2	2
5	Kraków	1	0	2	2
6	Poznań	1	3	2	2
7	Rzeszów	1	2	0	2
8	Wrocław	1	2	0	2

Po zmianie jest:

Część	Miasto*	Ilość Szaf – pobór mocy energii elektrycznej 230V AC 10kW	Ilość Szaf – pobór mocy energii elektrycznej 230V AC 20kW	Ilość Szaf – możliwość dodatkowego zamówienia (pobór mocy 20kW)
1	Białystok	1	2	2
2	Bydgoszcz lub Toruń	1	2	2
3	Gdańsk	1	2	2
4	Katowice	1	5	2
5	Kraków	1	3	2
6	Poznań	1	6	2
7	Rzeszów	1	2	2
8	Wrocław	1	2	2

Zmiana nr 38.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – SOPZ, Rozdział II pkt 2 ppkt 1:

Było:

5.6 Zamawiający ma prawo do wystąpienia o Warunki Techniczne na wprowadzenie 2 kabli światłowodowych o profilu do 144j do Centrum Przetwarzania Danych. Wykonawca ma obowiązek, w ciągu 5 Dni roboczych, każdorazowo wydać pozytywne warunki techniczne, gwarantujące możliwość wprowadzenia w/w kabla w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wystąpienia o warunki techniczne.

5.7 W obrębie Centrum Przetwarzania Danych Wykonawca zapewni, na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzania 2 kabli światłowodowych o profilu 144j przez Zamawiającego, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wchodzącego poprzez Studnię 0 do budynku Centrum Przetwarzania Danych.

Po zmianie jest:

5.6 Zamawiający ma prawo do wystąpienia o Warunki Techniczne na wprowadzenie 1 lub 2 kabli światłowodowych o profilu do 144j do Centrum Przetwarzania Danych. Wykonawca ma obowiązek, w ciągu 5 Dni roboczych, każdorazowo wydać pozytywne warunki techniczne, gwarantujące możliwość wprowadzenia w/w kabla w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wystąpienia o warunki techniczne.

5.7 W obrębie Centrum Przetwarzania Danych Wykonawca zapewni, na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzania 1 lub 2 kabli światłowodowych o profilu 144j przez Zamawiającego, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wchodzącego poprzez Studnię 0 do budynku Centrum Przetwarzania Danych.

Zmiana nr 39.

Zapytanie ofertowe, Rozdział VII po pkt 1 dodaje się pkt 1a w następującym brzmieniu:

- 1a. Dokument, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 5) Zapytania ofertowego należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – odpowiednio Wykonawca, którego dany dokument dotyczy.

Zmiana nr 40.

Zapytanie ofertowe, Rozdział VIII, pkt 3 i 4:

Było:

3. **Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usługi kolokacji będzie zgodne z cenami jednostkowymi zawartymi w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego** Wynagrodzenie zostanie ustalone w formie opłaty miesięcznej.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie liczona jako:
 - a) wynagrodzenie należne Wykonawcy (Wynagrodzenie miesięczne) z tytułu świadczenia Usługi kolokacji w danym miesiącu kalendarzowym, liczone jako iloczyn liczby uruchomionych szaf w Centrum Przetwarzania Danych oraz opłaty miesięcznej za każdą szafę.
 - b) opłata za zużycie energii elektrycznej będącej iloczynem ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 kWh oraz rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej w kWh.

Po zmianie jest:

3. **Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usługi kolokacji będzie zgodne z cenami jednostkowymi oraz wartością współczynnika PUE (Zob. definicja PUE w § 1 pkt 17 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego Wzór umowy) zawartymi w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.** Wynagrodzenie zostanie ustalone w formie opłaty miesięcznej.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie liczona jako:
 - c) wynagrodzenie należne Wykonawcy (Wynagrodzenie miesięczne) z tytułu świadczenia Usługi kolokacji w danym miesiącu kalendarzowym, liczone jako iloczyn liczby uruchomionych szaf w Centrum Przetwarzania Danych oraz opłaty miesięcznej za każdą szafę.
 - d) opłata za zużycie energii elektrycznej będącej iloczynem wartości zużytej energii elektrycznej (w kWh) według wskazań podlicznika/podliczników energii dedykowanych dla Zamawiającego, współczynnika PUE oraz ceny 1 kWh energii elektrycznej dostarczonej przez dostawcę energii elektrycznej do Centrum Przetwarzania Danych.

Zmiana nr 41.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, pkt 3 i 4.

Było:

3. **OFERUJEMY** realizację zamówienia za ceny jednostkowe określone w załączonym do Oferty Formularzu cenowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) za:

Dot. Części nr ****

cena oferty netto: _____ zł

wartość podatku VAT: _____ zł

cena oferty brutto: _____ zł

(cena oferty brutto słownie złotych: _____)

4. **AKCEPTUJEMY**, że ceny jednostkowe zaoferowane w Formularzu cenowy pozostaną niezmiennie podczas realizacji całej umowy. Oświadczamy, że w ceny jednostkowe wliczyliśmy wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Po zmianie jest:

3. **OFERUJEMY** realizację zamówienia za ceny jednostkowe określone w załączonym do Oferty Formularzu cenowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) za:

Dot. Części nr ****

cena oferty netto: _____ zł

wartość podatku VAT. _____ zł

cena oferty brutto: _____ zł

(cena oferty brutto słownie złotych: _____)

Wartość współczynnika PUE..... ..

4. **AKCEPTUJEMY**, że ceny jednostkowe oraz wartość współczynnika PUE zaoferowane w Formularzu cenowym pozostaną niezmiennie podczas realizacji całej umowy. Oświadczamy, że w ceny jednostkowe wliczyliśmy wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Zmiana nr 42.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, Wzór umowy, w § 1 dodaje się pkt 17, w następującym brzmieniu:

- 17) **PUE** - ang. Power Usage Effectiveness) oznacza współczynnik opisany przez organizację The Green Grid określający proporcje całej energii elektrycznej zużywanej na zasilanie Centrum Przetwarzania Danych do energii elektrycznej zużywanej przez kolokowane urządzenia, szczegółowo opisany w dokumencie „PUE: A comprehensive examination of the metric”, o wartości równej lub mniejszej niż 1,8. PUE jest niezmiennie przez okres obowiązywania Umowy i wynosi.

Zmiana nr 43.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Formularz cenowy - Zamawiający wprowadza nowy Formularz cenowy, zobacz załącznik do niniejszego pisma w formie arkusza kalkulacyjnego.

III. Zamawiający informuje , iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.10.2018 r. do godz. 12:00.

Powyzsze informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

DYREKTOR FINANSOWY
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej



Tomasz Chabior

podpis Zamawiającego