

Warszawa, 08 marca 2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

znak postępowania: ZZ.2131.51.2019.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S]

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
oraz  
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Szanowni Państwo,

I. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 7 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej pytania Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający może zdefiniować pojęcie „łączy światłowodowych”, o których mowa w części III pkt 2 lit. d) Zapytania ofertowego?

**Odpowiedź 1**

W rozumieniu Zamawiającego pod pojęciem łącza światłowodowego zawiera się medium transmisyjne w postaci kabla światłowodowego zakończonego przełącznicą ODF w Szafie Zamawiającego, a przełącznicą w punkcie styku z operatorami w Centrum Przetwarzania Danych. Zamawiający informuje, iż ilość i przekrój łączy światłowodowych zostaną ustalone na etapie aranżacji Szaf.

**Pytanie 2**

Czy Wykonawca słusznie zakłada, że przewidziana w części IV pkt 3 ppkt 6 Zapytania ofertowego przesłanka wykluczenia Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku złożenia odrębnych ofert dotyczy jedynie przypadków, gdy Wykonawcy ci złożyli oferty na tę samą część postępowania? Wykonawca wnosi, że w przypadku, gdy Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej złożą oferty na różne części postępowania, nie zostaną oni wykluczeni z udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający podziela ten pogląd?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający wyjaśnia, że wykluczeniu nie podlegają Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej, którzy złożą oferty na różne części postępowania.

Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej składający oferty w ramach tej samej części postępowania podlegają wykluczeniu, gdy powiązania z innym Wykonawcą prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 7

Zapytania ofertowego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt. 6) Zapytania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### Pytanie 3

Jak Wykonawca powinien wypełnić formularz zgodności, o którym mowa w części V pkt 5 ppkt 4 Zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia niektórych spośród określonych przez Zamawiającego wymagań w odniesieniu do Centrum Przetwarzania Danych w dacie składania oferty (poza wymaganiami koniecznymi), lecz spełnia je będzie w dacie uruchomienia usługi? Czy w takim wypadku Wykonawca powinien w formularzu wpisywać „nie” i nie będzie rodzić to żadnych konsekwencji w kontekście oceny oferty i wyboru Wykonawcy, czy też powinien wpisywać w tym miejscu „tak”, potwierdzając swoje zobowiązanie do dostosowania obiektu do wymagań Zamawiającego?

### Odpowiedź 3

Zgodnie z treścią zapisu w Załączniku nr 6 „**\*UWAGA: wskazane wymagania muszą być spełnione w dacie złożenia oferty.**”, w przypadku, gdy na dzień złożenia oferty Wykonawca nie spełnia wymagań (poza wymaganiami koniecznymi do spełnienia na dzień złożenia oferty oznaczonymi „\*”), lecz będzie spełniał te wymagania w dacie uruchomienia usługi, powinien wypełnić formularz zgodności z wymaganiami wpisując „TAK”.

### Pytanie 4

Zgodnie z treścią części V pkt 6 Zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o złożonych ofertach. Analogiczne zobowiązanie zawarte jest w części IV pkt 6 Zapytania ofertowego, jednakże tam zastrzeżony jest termin 3 dni. Czy Zamawiający może uspołnić te postanowienia poprzez jednolite odwołanie się do 3 dni roboczych? Ponadto, czy Wykonawca słusznie zakłada, że sobota nie powinna być traktowana jako dzień roboczy?

### Odpowiedź 4

Patrz zmiana nr 1.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu przedkładania przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, o którym mowa w części IV pkt 5 Zapytania ofertowego? Wykonawca zwraca uwagę, że nie wiedząc kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (mogą to być pełnomocnicy) i kto wykonuje w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, może nie być w stanie zweryfikować istnienia powiązań, o których mowa w części IV pkt 3 ppkt 3 Zapytania ofertowego. Wykonawca jest zdania, że jedynie Zamawiający może zweryfikować wskazane okoliczności. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w treści pkt 6.5.2. ppkt 19 lit. h) pkt (iii) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z którym do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia dołącza się oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcami, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 5**

Patrz zmiana nr 2.

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający może zmienić zasady zatrzymania wadium przewidziane w części XI pkt 13 lit. c) Zapytania ofertowego w ten sposób, by przesłanką zatrzymania wadium był – zgodnie z ogólną regułą odpowiedzialności – brak możliwości zawarcia umowy z winy Wykonawcy, a nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający może zmienić definicję Awarii w ten sposób, by przerwa w realizacji Usług była kwalifikowana jako Awaria jedynie wówczas, gdy uniemożliwić będzie ona Zamawiającemu korzystanie z Usługi?

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający może rozważyć wprowadzenie limitu zleceń na zestawienie łączy światłowodowych lub wykorzystania istniejących, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. d) umowy?

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający może zmienić postanowienia § 2 ust. 1 lit. f) umowy tak, by sposób i termin zapewnienia możliwości wprowadzenia kabli światłowodowych ustalany był przez Strony a nie narzucany przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

#### **Pytanie 10**

Jak Zamawiający planuje liczyć okres obowiązywania umowy, wskazany w § 3 ust. 1 umowy w przypadku, gdyby szafy w danym Centrum Przetwarzania Danych oddawane były w odrębnych terminach? W takim wypadku w odrębnych terminach podpisywane mogą być Protokoły przekazania Usługi, od których liczony jest bieg 10-letniego terminu.

### **Odpowiedź 10**

Zgodnie z § 3 ust. 2 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy, w przypadku rozszerzenia Usługi kolokacji o dodatkowe Szafy, okres obowiązywania Umowy dla tych Szaf ulega zakończeniu wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy wobec początkowej ilości Szaf, których Umowa dotyczy. Zamawiający nie przewiduje podpisywania odrębnych Protokołów przekazania Usługi dla poszczególnych Szaf, przekazywanych w ramach podstawowych ilości Szaf wskazanych w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego – SOPZ i Załączniku nr 1 do Umowy Rozdział I ust. 2 Tabela 1.

### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający może wprowadzić ograniczenie, że Usługa kolokacji może być rozszerzana o dodatkowe Szafy jedynie w trakcie pierwszego roku obowiązywania Umowy (§ 3 ust. 2 umowy)?

### **Odpowiedź 11**

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie możliwości zamówienia dodatkowych Szaf przez cały okres obowiązywania Umowy. Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający może w § 5 ust. 2 umowy zastrzec, że wymagany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia świadczenia Usługi nie będzie przypadać wcześniej niż w dacie szacowanego terminu rozpoczęcia świadczenia Usług? Powyższe pozwoliłoby Wykonawcy przewidzieć, kiedy w istocie będzie zobowiązany do uruchomienia świadczenia Usług.

### **Odpowiedź 12**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisu.

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający może określić w jakiej formie nastąpić ma przekazanie planu i zgłoszenie uwag, o których w mowa w § 5 ust. 4 umowy?

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający informuje, że przekazanie planu i zgłoszenie uwag, o których w mowa w § 5 ust. 4 umowy może nastąpić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanymi w §4 ust. 1 ppkt 1) Umowy.

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający może przewidzieć jako warunek realizacji połączeń kablowych pomiędzy szafami (infrastrukturą Zamawiającego) a infrastrukturą operatorów świadczących usługi na rzecz OSE, zmiany ich relacji lub ich usunięcia, o których mowa w § 5 ust. 8 i § 7 ust. 4 umowy, przedstawienie przez Zamawiającego zgody na realizację takiego połączenia udzielonej przez operatora trzeciego?

### **Odpowiedź 14**

Zamawiający informuje, że w umowie dotyczącej dostarczenia łącza do CPD znajduje się zapis, zgodnie z którym „operator trzeci” zobowiązuje się do udzielenia zgody na wykonanie połączenia pomiędzy ODF



tego operatora a infrastrukturą Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu pozyskiwania zgody Zamawiającego na przeprowadzenie przez Wykonawcę planowych prac konserwacyjnych we wskazanym terminie (§ 6a ust. 1 lit. a) umowy)? Powyższa regulacja może znacznie utrudnić Wykonawcy prowadzenie jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Ewentualnie, czy Zamawiający może dodać zastrzeżenie, że Zamawiający może odmówić zgody jedynie z ważnych przyczyn, wskazanych przez Zamawiającego łącznie z propozycją nowego terminu prowadzenia prac?

#### **Odpowiedź 15**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu. Patrz zmiana nr 10.

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający może uspoźnić treść postanowień § 7 ust. 7 umowy z treścią pkt 2.1 i 2.2 SOPZ? SOPZ nie przewiduje wymogu doprowadzenia zasilania do szafy dwoma niezależnymi drogami.

#### **Odpowiedź 16**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany brzmienia zapisu. Patrz zmiana nr 3.

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień § 7 ust. 11 oraz § 12 ust. 13 umowy w taki sposób, by stały się one symetryczne? Wykonawca zwraca uwagę, że nie ma uzasadnienia, by wymóg zgody na zbycie praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczył tylko Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 17**

Zamawiający nie podziela przedstawionego poglądu Wykonawcy, w szczególności z uwagi na cel, którego dotyczyć mają świadczenia objęte przedmiotem umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 18**

Zamawiający przewidział, że od dnia podpisania protokołu przekazania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń (§ 5 ust. 7 umowy). Wykonawca wiąże to postanowienie z treścią § 7 ust. 18, wedle którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę urządzeń i infrastruktury Zamawiającego lub dedykowanej dla Zamawiającego, a jedyną przesłanką wyłączającą odpowiedzialność Wykonawcy ma być fakt powstania szkody z wyłącznej winy Zamawiającego lub podmiotów trzecich przez niego upoważnionych do dostępu do urządzeń lub infrastruktury. W ocenie Wykonawcy odpowiedzialność ta oparta jest na zbyt rygorystycznych założeniach, bowiem zobowiązaniem Wykonawcy objęte jest zapewnienie szaf kolokacyjnych oraz odpowiednich warunków środowiskowych, tymczasem Zamawiający oczekuje przejęcia pełnej odpowiedzialności za posadowiony sprzęt. Czy Zamawiający może rozważyć poddanie odpowiedzialności z tego tytułu ogólnemu reżimowi odpowiedzialności odszkodowawczej i oparcie jej na zasadzie winy? Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę, czy Zamawiający może zmienić te postanowienia tak, by wyłączyły odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku siły wyższej oraz wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności?

### Odpowiedź 18

Zamawiający zwraca uwagę, że zakres świadczeń zapewnianych na podstawie Umowy, a związanych z realizacją Usługi kolokacji, dotyczy nie tylko Szaf, czy warunków środowiskowych, lecz także zapewnienia m.in. bezpieczeństwa fizycznego i kontroli dostępu w Centrum Przetwarzania Danych. Stosowne zapisy dotyczące tzw. „siły wyższej” znajdują się w § 7 ust. 19-20 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzoru umowy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### Pytanie 19

Czy Zamawiający może znieść obowiązek Wykonawcy w zakresie przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 7a ust. 3? Wykonawca zwraca uwagę, że umowa ta może być objęta klauzulą poufności, zaś niezbędne informacje zawarte są w treści polisy.

### Odpowiedź 19

Zgodnie z brzmieniem zapisu w § 7a ust. 3, intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu **dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia**, w tym w szczególności .....”W związku z powyższym, jeśli treść polisy zawiera informacje niezbędne do potwierdzenia wymaganej wartości i zakresu umowy ubezpieczenia, jej przedłożenie Zamawiający uzna za wystarczające.

### Pytanie 20

Czy w związku z treścią § 6a umowy, Zamawiający może usunąć postanowienia § 10 umowy? Obecnie postanowienia te są niespójne.

### Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę brzmienia zapisu. Patrz zmiana nr 4.

### Pytanie 21

Czy Zamawiający może usunąć postanowienia § 9 umowy, przewidujące możliwość prowadzenia kontroli? Postanowienia w obecnie zaproponowanej formie przyznają Zamawiającemu bardzo szerokie uprawnienia co do zakresu prowadzonej kontroli, bez przyznania Wykonawcy minimalnych gwarancji w postaci np. wskazania osób kontrolujących czy możliwości odmowy udostępnienia określonych informacji lub dokumentów.

### Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów w tym zakresie.

### Pytanie 22

Co Zamawiający rozumie przez „natychmiastowy dostęp”, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy? Czy Zamawiający może sprecyzować, w jakim terminie dostęp ten ma być zapewniony?

### **Odpowiedź 22**

Przez „natychmiastowy dostęp” Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu nieograniczonego w ilości i w czasie dostępu do Centrum Przetwarzania Danych, po zaanonsowaniu przez Zamawiającego, w najwcześniejszym możliwym terminie, bez opóźnień po stronie Wykonawcy. Ponadto, patrz zmiana nr 5.

### **Pytanie 23**

Czy w świetle postanowień § 11 ust. 3 umowy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

### **Odpowiedź 23**

Zamawiający informuje, że nie wyklucza zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile okaże się to niezbędne w świetle zasad, które będą stosowane przez Wykonawcę w obszarze, którego dotyczy cel przekazania przedmiotowych danych.

### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający może w treści § 11 ust. 3 (w części dotyczącej zmiany listy osób upoważnionych) oraz w ust. 4 wprowadzić minimalny termin przekazania danych osób, które Wykonawca zobowiązany jest wpuścić do obiektu (por. 5.7 SOPZ)?

### **Odpowiedź 24**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 25**

Czy Zamawiający może zrezygnować z ograniczenia częstotliwości dopuszczalności waloryzacji przewidzianego w § 12 ust. 4 umowy? Wykonawca zwraca uwagę, że podwyżka cen energii elektrycznej może następować częściej niż raz do roku. Przyjęta przez Zamawiającego konstrukcja może zatem sprawić, że Wykonawca finansować będzie koszt zużycia energii elektrycznej, nie mając możliwości przeniesienia go na Wykonawcę. Podobne zastrzeżenia dotyczą ograniczenia wysokości waloryzacji do 35% wartości stawki za kWh sprzed waloryzacji (§ 12 ust. 5 umowy). Czy Zamawiający może zrezygnować z tego ograniczenia tak, by opłaty ponoszone przez Zamawiającego jak najwierniej oddawały koszty zapewnienia energii elektrycznej ponoszone przez Wykonawcę?

### **Odpowiedź 25**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 26**

Zgodnie z treścią § 12 ust. 8 umowy podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony protokół wykonania usługi za miesiąc, w którym usługa była świadczona. Zważywszy, że Zamawiający oczekuje wskazania w powyższym protokole w szczególności kwoty należnych kar umownych, w określonych okolicznościach podpisanie protokołu może być między Stronami sporne. Uzależnienie

wystawienia faktury od podpisania protokołu uzależnia de facto od uznania Zamawiającego możliwość i termin wystawienia faktury przez Wykonawcę, co sprzeczne jest z ogólnymi zasadami wykonania zobowiązań. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu comiesięcznego podpisywania protokołów wykonania usługi? Ewentualnie, czy Zamawiający może ograniczyć treść protokołu wykonania usługi za dany miesiąc poprzez usunięcie z niego w szczególności części dotyczącej należnych kar umownych? Wyszczególnienie w protokole wysokości należnych kar umownych wiąże się także z problemem reprezentacji przy jego podpisaniu. Wykonawca zwraca uwagę, że podpisanie protokołu w takim kształcie stanowić może uznanie długu lub zwolnienie z długu. Protokół winien być zatem podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Stron. Tymczasem zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 umowy, osoby upoważnione do podpisywania protokołów winny być wskazane już w umowie. Już zatem na podstawie umowy mogłoby dojść do udzielenia pełnomocnictwa, co nie jest zgodne z przyjętymi w większości organizacji zasadach udzielania pełnomocnictw.

#### **Odpowiedź 26**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 27**

W jaki sposób wyznaczane będą terminy wykonania, zmiany relacji lub deinstalacji połączeń kablowych oraz wydawania warunków technicznych? Czy terminy te będą jednostronnie wskazywane przez Zamawiającego? Czy Zamawiający może przewidzieć w umowie terminy minimalne na wykonanie powyższych prac tak, by Wykonawca mógł realnie na etapie składania oferty ocenić ryzyko poniesienia kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 4 i 5 umowy?

#### **Odpowiedź 27**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego- rozdz.III ust 5 i 6 SOPZ, Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania zleconych połączeń kablowych, zmiany tras połączeń kablowych lub deinstalacji połączeń kablowych w terminie nie przekraczającym 5 Dni Roboczych od daty otrzymania zlecenia
- wydania Warunków Technicznych, o które wnioskuje Zamawiający, w terminie nie przekraczającym 5 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku.

#### **Pytanie 28**

Jakie zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewiduje Zamawiający w przypadku, gdyby Usługi wykonane w ostatnim miesiącu odebrane były z zastrzeżeniami (por. § 14 ust. 1 i 2 umowy)?

#### **Odpowiedź 28**

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zwrot następowałby z uwzględnieniem zapisów § 14 ust. 3, np. w odniesieniu do konieczności rozliczenia kar należnych z tytułu zaistniałych naruszeń.

#### **Pytanie 29**

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień § 15 ust. 4, ust. 7 pkt 2 oraz ust. 8 umowy na dwustronne? Wykonawca zwraca uwagę, że jego informacje poufne powinny być chronione przez Zamawiającego według takich samych standardów, wedle których Wykonawca chronić będzie informacje Zamawiającego.



### **Odpowiedź 29**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany brzmienia zapisów. Patrz zmiana nr 6.

### **Pytanie 30**

Czy Wykonawca słusznie zakłada, że w świetle postanowień § 15 ust. 11 umowy, także informacje, które nie są oznaczone jako poufne – mimo jednoznacznego brzmienia ust. 1 – podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w umowie?

### **Odpowiedź 30**

Zgodnie z brzmieniem § 15 ust. 11 Umowy za poufne należy uznać wszelkie informacje opisane w przywołanym zapisie.

### **Pytanie 31**

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień § 15 ust. 12 umowy na dwustronne lub zrezygnować z zastrzeżenia kary umownej w takim przypadku? Wykonawca zwraca uwagę, że brak jest uzasadnienia – w związku z dwustronnym charakterem postanowień o zachowaniu poufności, by kara ta zastrzeżona była wyłącznie na rzecz jednej ze Stron. Ponadto, czy Zamawiający może w tym wypadku zrezygnować z zastrzeżenia odpowiedzialności ponad wysokość kary umownej?

### **Odpowiedź 31**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający może w miejsce nieostrego pojęcia „rażących naruszeń Umowy”, użytego w treści § 17 ust. 1 umowy, wprowadzić zamknięty katalog naruszeń, których zaistnienie mogłoby dać Zamawiającemu podstawę do wypowiedzenia umowy? Obecna redakcja może stworzyć pole dla wielu sporów interpretacyjnych oraz zrodzić niepewność co do łączących Strony relacji. Ponadto, w związku z powyższym, czy Zamawiający może usunąć postanowienia § 17 ust. 6 pkt 3 umowy?

### **Odpowiedź 32**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 33**

Zamawiający w § 17 ust. 3 i 4 umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czym Zamawiający uzasadnia zastosowanie instytucji odstąpienia w odniesieniu do umowy, która tworzy stosunek ciągły pomiędzy stronami? Jaki skutek ma mieć dokonane odstąpienie (ex tunc czy ex nunc)? W przypadku, gdyby odstąpienie miało mieć skutek ex tunc, jak Zamawiający zamierza rozliczyć się z Wykonawcą z tytułu świadczenia na jego rzecz usług w okresie poprzedzającym odstąpienie?

### **Odpowiedź 33**

Uzasadnienie zastosowania instytucji odstąpienia wskazane zostało w poszczególnych zapisach Wzoru umowy, które odnoszą się do tej kwestii. Kwestia rozliczeń, które byłyby związane z zastosowaniem tej

instytucji ze skutkiem ex tunc, uwzględniałaby odpowiedni zakres świadczeń, które zostałyby wykonane prawidłowo.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający może zrezygnować z przesłanki rozwiązania umowy przewidzianej w § 17 ust. 3 umowy? Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych, zatem brak jest podstaw do zastrzeżenia w umowie tak elastycznej podstawy rozwiązania umowy przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 34**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 35**

Postanowienia § 17 ust. 6 pkt 4 umowy statuują przesłankę rozwiązania umowy analogiczną do przewidzianej w § 17 ust. 4 pkt 4 umowy (utrata tytułu prawnego do lokalu), określając jednocześnie inny tryb rozwiązania umowy (wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym i odstąpienie od Umowy). Czy Zamawiający może ujednoclić tryb rozwiązania umowy w razie utraty tytułu prawnego do lokalu, w którym świadczona jest usługa kolokacji?

#### **Odpowiedź 35**

Zamawiający nie podziela przedstawionego poglądu. Zamawiający zwraca uwagę, że skutki opisane w poszczególnych zapisach mogą wystąpić na różnych etapach realizacji umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 36**

Czy Zamawiający może zmienić przesłankę wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 17 ust. 6 pkt 5 umowy na zwłokę w miejsce opóźnienia? Ewentualnie, czy Zamawiający może poszerzyć katalog okoliczności egzoneracyjnych przewidzianych w tym postanowieniu o Siłę wyższą oraz wyłączną winę osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności?

#### **Odpowiedź 36**

**Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany brzmienia zapisu. Patrz zmiana nr 7**

#### **Pytanie 37**

Umowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązania przez Wykonawcę w przypadku naruszenia jej postanowień przez Zamawiającego, w szczególności w razie opóźnień w dokonywaniu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w sytuacji, gdyby Zamawiający zakłócał innym użytkownikom korzystanie z Centrum Przetwarzania Danych czy też w przypadku wprowadzania zmian technicznych, które powodowałyby zaistnienie stanu niezgodnego z umową. Ponadto, brak jest postanowień, które pozwalałyby Wykonawcy rozwiązać umowę w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy narusza interes Wykonawcy (analogicznie s § 17 ust. 3 umowy). Czy Zamawiający może wprowadzić postanowienia, które przewidywałyby taką możliwość?

#### **Odpowiedź 37**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia ustalonego w § 12 projektu umowy? Projekt przewiduje waloryzację jedynie w odniesieniu do ceny energii elektrycznej, podczas gdy w przypadku umów wieloletnich trzeba mieć na uwadze także nieunikniony wzrost kosztów pracy czy podatków i opłat lokalnych.

### Odpowiedź 38

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 12 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 ust. 4 do Zapytania Ofertowego, Wykonawca oświadcza, że „AKCEPTUJE, że ceny jednostkowe zaoferowane w Formularzu cenowy pozostaną niezmiennie podczas realizacji całej umowy. Wykonawca oświadcza, że w ceny jednostkowe wliczył wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapisy § 16 ust. 9 pkt 1 Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### Pytanie 39

Czy Zamawiający może znieść lub zmniejszyć kary umowne zaproponowane w § 13 wzoru umowy w następujący sposób:

w ust. 1 – do wysokości 100 zł

w ust. 2 – do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust. 3 – całkowite zniesienie kary ze względu na zastrzeżone kary za niedotrzymanie dostępności Usługi

w ust. 4 – całkowite zniesienie kary ze względu na karę określoną w ust. 1 lub ewentualnie obniżenie poziomu kary do 50 zł

w ust. 5 – do wysokości 25 zł

w ust. 6 – całkowite zniesienie kary ze względu na ujęcie niedotrzymania wymaganych Parametrów Środowiskowych w pojęciu Awarii

w ust. 7 – do wysokości zaprezentowanej w poniższych tabelach:

Tabela 1

Procentowy stosunek łącznego czasu dotrzymania Parametrów środowiskowych w okresie rozliczeniowym w stosunku do łącznego czasu świadczenia Usługi.	Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 należna jako kara umowna z tytułu niebędącego Awarią niedotrzymania Parametrów środowiskowych
≥ 99,00%	0%

99,00% >	≥ 98,00%	5%
98,00% >	≥ 97,00%	10%
97,00% >	≥ 96,00%	15%
96,00% >	≥ 95,00%	20%
95,00% >		25%

Tabela 2

Dostępność usług (w okresie rozliczeniowym)		Określona w % część Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, należna jako kara umowna z tytułu braku Dostępności usługi w danym miesiącu
	≥ 99,00%	0%
99,00% >	≥ 98,00%	5%
98,00% >	≥ 97,00%	10%
97,00% >	≥ 96,00%	15%
96,00% >	≥ 95,00%	20%
95,00% >		25%

w ust. 8 – całkowite zniesienie kary ze względu na zastrzeżone kary za niedotrzymanie dostępności Usługi

w ust. 9.1 – do wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust. 9.2 – do wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia miesięcznego

w ust. 10 – do wysokości 60 tys. zł

w ust. 11 - do wysokości 60 tys. zł

w ust. 12 – do wysokości 60 tys. zł

w ust. 13 – do wysokości 10 tys. zł

w ust. 14 – do wysokości 20 zł.

Wykonawca podnosi, że kary umowne zaproponowane we wzorze umowy są rażąco wygórowane i powinny zostać znacząco zmniejszone.

#### Odpowiedź 39

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów

#### Pytanie 40

Czy Zamawiający może rozszerzyć katalog kar, o których mowa w § 13 ust. 19 o kary wskazane w ust. 1 i 14? Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia maksymalnej łącznej wysokości kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 do wysokości Wynagrodzenia miesięcznego? Brak ograniczenia powyższej kary znacznie zwiększa ryzyko Wykonawcy związane ze złożeniem oferty i w związku z tym może wpływać zarówno na samą decyzję o złożeniu oferty, jak i warunki tejże.

#### **Odpowiedź 40**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 41**

Czy Zamawiający może zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności zmienić przesłanki naliczania kar umownych określonych w § 13 ust. 1, 2, w razie nieusunięcia tego postanowienia – w ust. 3, 4, 5, 9 i 14, przyjmując za podstawę naliczenia kary zwłokę Wykonawcy, a nie jego opóźnienie?

#### **Odpowiedź 41**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 42**

Czy Zamawiający może rozważyć usunięcie proponowanego § 13 ust. 15 Umowy? W ocenie Wykonawcy interes Zamawiającego jest wystarczająco zabezpieczony poprzez ustanowienie szeregu kar umownych, a taka klauzula skutkuje powstaniem nieuzasadnionego ryzyka po stronie Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 42**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 43**

Czy Zamawiający może zastrzec, że przewidziane w § 13 umowy kary umowne za poszczególne zdarzenia nie będą należne w przypadku, gdy z powodu naruszenia, na wypadek którego zastrzeżona jest kara umowna Wykonawca odstąpi od umowy lub ją wypowiedzie (por. np. § 13 ust. 13 umowy i § 17 ust. 4 pkt 5 umowy; § 13 ust. 8 i § 17 ust. 6 pkt 1 umowy)?

#### **Odpowiedź 43**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 44**

Czy Zamawiający może wykreślić § 14 wzoru umowy? Ustanowione zabezpieczenie w kwocie 2% wartości oferty utrzymywane przez cały okres obowiązywania umowy jest nadmiarowe i stanowi znaczne obciążenie dla Wykonawcy.

#### **Odpowiedź 44**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 45**

Czy w ocenie Zamawiającego, warunek przewidziany w rozdziale II pkt 5 ppkt 5.2 będzie spełniony w przypadku gdy w Centrum Przetwarzania Danych będzie dostępna infrastruktura przynajmniej trzech operatorów świadczonych usługi choćby na łączu wydierżawionym od innych podmiotów? Czy wystarczy, że będą to jedynie podmioty mające status przedsiębiorców telekomunikacyjnych (wpisane do rejestru UKE), ale nawet nieprowadzące działalności telekomunikacyjnej? W jaki sposób potwierdzona ma być obecność 3 operatorów w Centrum Przetwarzania Danych?

#### **Odpowiedź 45**

Zamawiający określił wymagania w Rozdziale II ust. 5.2 Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - SOPZ. Zamawiający podkreśla, że istota projektu OSE bazuje na współpracy z operatorami świadczącymi usługi transmisji danych, w związku z czym obecność ich infrastruktury na terenie Centrum Przetwarzania Danych jest tak istotna.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 46**

W jakiej formie Zamawiający przewiduje uzgodnienia dotyczące aranżacji okablowania elektrycznego w Szafie (pkt 1.SOPZ)?

#### **Odpowiedź 46**

Zamawiający przewiduje uzgodnienia dotyczące aranżacji okablowania elektrycznego w Szafie (pkt 1.SOPZ) w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z danymi osób upoważnionych do współdziałania przy realizacji Umowy, wskazanymi w § 4 Umowy.

#### **Pytanie 47**

Czy wymaganie dotyczące systemu gaszenia, przewidziane w pkt 3.2 SOPZ dotyczy wszystkich pomieszczeń obiektu kolokacyjnego czy jedynie sali kolokacyjnej, w której będą znajdowały się szafy Zamawiającego?

#### **Odpowiedź 47**

Zamawiający informuje, że wymagania dot. systemu gaszenia opisane w pkt. 3.2 SOPZ dotyczą pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych, w którym świadczona jest usługa kolokacji i znajdują się Szafy udostępnione Zamawiającemu w celu świadczenia tej usługi.

#### **Pytanie 48**

Czy Zamawiający może określić średnicę kabla, o którym mowa w pkt 5.5 SOPZ?

#### **Odpowiedź 48**

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić średnicy kabla, ale należy przyjąć, że wymagane przez Zamawiającego parametry kabla będzie tożsame z dostępnymi rozwiązaniami na rynku.

#### **Pytanie 49**

W ocenie Wykonawcy realizacja zobowiązań przewidzianych w pkt 6.3 oraz 6.5 SOPZ, obejmujących obowiązek udostępnienia Zamawiającemu zapisu z kamer CCTV oraz raportów wejść/wyjść może być sprzeczne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE serii L z 2016 r. Nr 119). Czy Zamawiający może zrezygnować z postawionych w tym zakresie Wykonawcy wymagań?

#### **Odpowiedź 49**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 50**

Zamawiający w treści części III pkt 2 SOPZ zastrzegł 15 minutowy termin na usunięcie Awarii. Tak rygorystyczne określenie terminu na usunięcie Awarii rodzi poważne ryzyko jego niedotrzymania. Czy Zamawiający mógłby wydłużyć ten termin w sposób następujący:

- a) do 2 (dwóch) godzin od chwili zgłoszenia Awarii w DR od 8.00 do 16.00,
- b) do 4 (czterech) godzin od chwili zgłoszenia Awarii w DR od 16.00 do 22.00 i od 6.00 do 8.00 oraz w soboty od 6.00 do 22.00,
- c) do 6 (sześciu) godzin od chwili zgłoszenia Awarii w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w nocy od 22.00 do 6.00?

#### **Odpowiedź 50**

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 51**

Czy Zamawiający może zmienić treść postanowień części III pkt 3 SOPZ określając dostępność Usługi na poziomie 99,00%? SLA na poziomie 99,99 jest w opinii Wykonawcy rażąco wysokie i jego zagwarantowanie wiąże się ze znacznym ryzykiem dla Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zwraca uwagę na niezgodność tego postanowienia z treścią tabeli 1 w § 13 ust. 7 umowy?

#### **Odpowiedź 51**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany brzmienia zapisu. Patrz zmiana nr 8.

#### **Pytanie 52**

Czy Zamawiający mógłby rozważyć wydłużenie przewidzianego w treści części III pkt 5 SOPZ terminu na wykonanie zleconych połączeń kablowych, zmiany tras połączeń kablowych lub deinstalacji połączeń kablowych do 10 Dni Roboczych?

#### **Odpowiedź 52**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

#### **Pytanie 53**

Czy Zamawiający mógłby rozważyć wydłużenie przewidzianego w treści części III pkt 6 SOPZ terminu na wydawanie Warunków Technicznych do 10 Dni Roboczych?

### **Odpowiedź 53**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 54**

Czy Zamawiający mógłby rozważyć wydłużenie przewidzianego w treści części III pkt 7 SOPZ terminu na realizację usługi zdalnych rąk, wydłużając go i różnicując – w zależności od pory dnia i dnia tygodnia w sposób następujący:

- a) 4 godziny – w DR od 8.00 do 16.00;
- b) 6 godzin – w DR od 16.00 do 22.00 i od 6.00 do 8.00 oraz w soboty od 6.00 do 22.00;
- c) 8 godzin – w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w pozostałe dni tygodnia w nocy od 22.00 do 6.00?

### **Odpowiedź 54**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie zapisów.

### **Pytanie 55**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert do 1 kwietnia 2019 r.? Udział w postępowaniu warunkowany jest dokonaniem szczegółowej weryfikacji spełniania wymogów Zamawiającego co do Centrum Przetwarzania Danych, co wymaga czasu, a także dopełnienia wymogów formalnych dotyczących treści oferty, których realizacja w ramach dużej korporacji jest również czasochłonna.

### **Odpowiedź 55**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 15.03.2019r.

## **II. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 10 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego:**

### **Zmiana nr 1:**

#### **Zamawiający modyfikuje treść Zapytania Ofertowego, rozdział V pkt 6:**

#### **BYŁO:**

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt. 7 Zapytania przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale V pkt 6 Zapytania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

#### **PO ZMIANIE JEST:**

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt. 7 Zapytania przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy



kapitałowej, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 ppkt. 6) Zapytania **ofertowego** – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

#### Zmiana nr 2:

Zamawiający usuwa zapisy dot. obowiązku złożenia wraz z ofertą „oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym Zamawiający usuwa w Zapytaniu ofertowym następujące zapisy:

- Zapytanie ofertowe, Rozdział IV, pkt 5 (w konsekwencji przedmiotowej zmiany, ulega zmianie numeracja dotychczasowa punktów od 6 do 14 na następujące kolejno punkty od 5 do 13), poprawieniu ulegają odesłania z punktu 7 ppkt 1) i 2) oraz punktu 12.
- Zapytanie ofertowe, Rozdział V, pkt 5, ppkt 7) (w konsekwencji przedmiotowej zmiany, ulega zmianie numeracja dotychczasowa ppkt od 6 do 8 na następujące kolejno punkty od 5 do 7),
- Zapytanie ofertowe, Rozdział XVIII, Załącznik nr 7
- Zapytanie ofertowe, Załącznik nr 7 (w konsekwencji przedmiotowej zmiany, ulega zmianie w treści całego Zapytania ofertowego numeracja dotychczasowego Załącznika nr 8 na Załącznik nr 7.

#### Zmiana nr 3:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – SOPZ, pkt. 2.2. SOPZ

#### BYŁO:

„2.2. Wykonawca zapewni zasilanie Szaf w energię elektryczną o napięciu znamionowym 230V prądu przemiennego, z 2 niezależnymi obwodami w każdej Szafie. Pobór mocy dla każdego obwodu w Szafie zgodnie z Tabelą nr 1.”

#### PO ZMIANIE JEST:

„2.2. Wykonawca zapewni zasilanie Szaf w energię elektryczną o napięciu znamionowym 230V prądu przemiennego, z 2 niezależnymi obwodami w każdej Szafie, doprowadzonymi dwoma niezależnymi drogami. Pobór mocy dla każdego obwodu w Szafie zgodnie z Tabelą nr 1.”

#### Zmiana nr 4:

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 10:

#### BYŁO:

#### „§ 10.

#### Konserwacja

Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi kolokacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Prace konserwacyjne nie mogą skutkować zaprzestaniem świadczenia lub pogorszeniem jakości świadczonych przez Wykonawcę Usług kolokacji”

**PO ZMIANIE JEST:**

**„§ 10.**

**Konserwacja**

Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi kolokacji, na warunkach określonych w § 6a Umowy.”

**Zmiana nr 5:**

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 11 ust. 1:

**Było:**

„1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub podmiotom przez niego wskazanym, natychmiastowy dostęp bez ograniczeń czasowych i ilościowych do Centrum Przetwarzania Danych i Urzędzeń przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, poprzez umożliwienie wejścia przedstawiciela Wykonawcy lub podmiotu przez niego wskazanego do Centrum Przetwarzania Danych i wykonania prac na Urzędzeniach.”

**Po zmianie jest:**

„1. Wykonawca zapewni osobom wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 6, w ciągu 1 godziny od zaanonsowania przez Zamawiającego, dostęp bez ograniczeń czasowych i ilościowych do Centrum Przetwarzania Danych i Urzędzeń przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, poprzez umożliwienie wejścia przedstawiciela Zamawiającego do Centrum Przetwarzania Danych i wykonania prac na Urzędzeniach, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa Wykonawcy.”

**Zmiana nr 6.**

**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy, § 15:**

**Było:**

**§ 15.**

**Klauzula poufności**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w związku z realizacją Umowy, które zostały oznaczone przez drugą Stronę jako poufne.
2. W szczególności Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie danej Strony z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po zakończeniu Umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy.
5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody danej Strony w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.

6. Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez osoby pozostające w ich dyspozycji i podwykonawców.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa powyżej, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
  - 1) stały się publicznie dostępne, w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy;
  - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa powyżej, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
9. Informacje uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji Umowy, Strony mogą udostępnić wyłącznie tym osobom pozostającym w ich dyspozycji oraz podwykonawcom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres informacji udostępnionych osobom pozostającym w dyspozycji Stron oraz podwykonawcom, uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
10. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez daną Stronę informacji niejawnych, osoby pozostające w dyspozycji Stron oraz ich podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
11. W braku oznaczenia danej informacji jako poufnej o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują, iż takimi są wszelkie informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, projektowe i organizacyjne, które zostały przekazane przez każdą ze Stron podczas obowiązywania Umowy, w szczególności: cenniki, analizy, dane osobowe, dane dotyczące przedsiębiorstwa, jego pracowników, ale też podmiotów powiązanych ze Stronami kapitałowo lub osobowo; współpracowników, kontrahentów, oraz informacje dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów informacyjnych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumenty - w szczególności utrwalone na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także mapy, wykresy, rysunki, obrazy, grafiki, broszury, książki, kopie, odpisy, wypisy, wyciągi i tłumaczenia dokumentów, zbędne lub wadliwe wydruki, odbitki, klisze, matryce i dyski optyczne, kalki, taśmy atramentowe oraz inne dane i informacje, w których posiadanie Strona otrzymująca może wejść podczas rozmów, negocjacji lub dalszej współpracy.
12. Za każdorazowe naruszenie § 15 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym."

**Po zmianie jest:**

## § 15.

### Klauzula poufności

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w związku z realizacją Umowy, które zostały oznaczone przez drugą Stronę jako poufne.
2. W szczególności Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie danej Strony z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane danej Stronie przez drugą Stronę w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Strony przekazującej i po zakończeniu Umowy Strona, która otrzymała informacje ma obowiązek zwrócić je drugiej Stronie za pokwitowaniem w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, w których przekazane Zamawiającemu dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie są częścią dokumentacji projektowej, która musi być archiwizowana zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego w tym zakresie.
5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody danej Stronie w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
6. Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez osoby pozostające w ich dyspozycji i podwykonawców.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa powyżej, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
  - 1) stały się publicznie dostępne, w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy;
  - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Strona, która otrzymała informacje będzie zobowiązana zapewnić, by udostępnienie informacji nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8. Strona, która otrzymała informacje, niezwłocznie zawiadomi pisemnie Stronę przekazującą informacje o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa powyżej, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
9. Informacje uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji Umowy, Strony mogą udostępnić wyłącznie tym osobom pozostającym w ich dyspozycji oraz podwykonawcom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres informacji udostępnionych osobom pozostającym w dyspozycji Stron oraz podwykonawcom, uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
10. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez daną Stronę informacji niejawnych, osoby pozostające w dyspozycji Stron oraz ich podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
11. W braku oznaczenia danej informacji jako poufnej o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują, iż takimi są wszelkie informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, projektowe i organizacyjne, które zostały przekazane przez każdą ze Stron podczas obowiązywania Umowy, w szczególności: cenniki, analizy, dane osobowe, dane dotyczące przedsiębiorstwa, jego pracowników, ale też podmiotów powiązanych ze Stronami kapitałowo lub osobowo; współpracowników, kontrahentów, oraz informacje dotyczące stosowanych rozwiązań,

systemów informacyjnych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumenty - w szczególności utrwalone na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także mapy, wykresy, rysunki, obrazy, grafiki, broszury, książki, kopie, odpisy, wypisy, wyciągi i tłumaczenia dokumentów, zbędne lub wadliwe wydruki, odbitki, klisze, matryce i dyski optyczne, kalki, taśmy atramentowe oraz inne dane i informacje, w których posiadanie Strona otrzymująca może wejść podczas rozmów, negocjacji lub dalszej współpracy.

12. Za każdorazowe naruszenie § 15 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

#### **Zmiana nr 7:**

##### **Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy § 17 ust. 6 pkt 5)**

#### **Było:**

„5) Opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usługi, w stosunku do wskazanej w Zamówieniu wymaganej daty uruchomienia Usługi kolokacji, przekroczyło 60 dni. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji, w której opóźnienie wyniknęło z wyłącznej winy Zamawiającego.”

#### **Po zmianie jest:**

„5) Opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usługi, w stosunku do wskazanej w Zamówieniu wymaganej daty uruchomienia Usługi kolokacji, przekroczyło 60 dni. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji, w której opóźnienie wyniknęło z wyłącznej winy Zamawiającego i /lub Siły wyższej”.

#### **Zmiana nr 8**

##### **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego- SOPZ rozdz. III pkt. 3.**

#### **Było:**

3) Zapewnienie dostępności Usługi kolokacji na poziomie 99,99% w skali miesiąca.

#### **Po zmianie jest:**

3) Zapewnienie dostępności Usługi kolokacji na poziomie 99,96% w skali miesiąca.

#### **Zmiana nr 8**

##### **Zamawiający modyfikuje treść Zapytania Ofertowego, rozdział III:**

#### **BYŁO:**

10. Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

**PO ZMIANIE JEST:**

10. Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców o ile podwykonawcy są już znani.

**Zmiana nr 9:**

**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz oferta:**

**BYŁO:**

**8. OŚWIADCZAMY**, że w przypadku wygrania postępowania:

- całość prac objętych zamówieniem wykonamy siłami własnymi\*,
- zamierzamy powierzyć podwykonawcom\*

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy	Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

**PO ZMIANIE JEST:**

**8. OŚWIADCZAMY**, że w przypadku wygrania postępowania:

- całość prac objętych zamówieniem wykonamy siłami własnymi\*,
- zamierzamy powierzyć podwykonawcom\*

Lp.	Nazwa podwykonawcy (o ile podwykonawcy są już znani)	Adres podwykonawcy	Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.**

**Zmiana nr 10.**

Załącznik nr 4 - Wzór umowy, § 6a ust. 1 a)

**Było:**

a) „planowe prace konserwacyjne będą prowadzone w soboty lub w niedziele w godzinach pomiędzy 00:00, a 5:00 rano, pod warunkiem, że o planowanych pracach Zamawiający zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym wraz z informacją na temat wpływu planowanych prac na urządzeniu Zamawiającego oraz szczegółowym harmonogramem prowadzonych prac i pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego na przeprowadzenia przez Wykonawcę planowych prac konserwacyjnych we wskazanym terminie.”

**Po zmianie jest:**

a) „planowe prace konserwacyjne będą prowadzone w soboty lub w niedziele w godzinach pomiędzy 00:00, a 5:00 rano, pod warunkiem, że o planowanych pracach Zamawiający zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym wraz z informacją na temat wpływu planowanych prac na urządzeniu Zamawiającego oraz szczegółowym harmonogramem prowadzonych prac i pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego na przeprowadzenia przez Wykonawcę planowych prac konserwacyjnych we wskazanym terminie. Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy prac planowych

dotyczących całego obiektu Centrum Przetwarzania Danych, z zastrzeżeniem zobowiązania Wykonawcy do realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu.”

- III. Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszym pismem publikuje tekst jednolity Zapytania ofertowego, wraz z załącznikami uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone w przedmiotowym piśmie.
- IV. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 15.03.2019r. do godz. 12:00.

DYREKTOR  
PION OSE NASK PIB  
  
Agnieszka Marciniak  
.....  
podpis Zamawiającego



